


Datum 26.11.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Control MPC E 3-22,0
 Kraftwerk Amlach
 Pumpe 4 NBE 32-160.1/155

Zeichn.Nr.:
 414/14
 Blatt 6
 von 8 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU352		-3A1				
2				I0351B		-5A1, -5A2				
2	TCP 3x400Vac			Phasenfolge Asymmetrie Überwach		-1B1, -1B2				
2	DO 3x6A			Tytan DO 3x6A		-1F1, -1F2				
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-1F3				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
3	TYTAN 3x50A			TYTAN 3polig		-2F1, -2F2, -2F3				
1	Tytan R DO 3x10A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-6F1				
1	Tytan R DO 3x25A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-7F1				
1				CU351		-3G1				
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-1H2, -1H1				
2	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
2	DILM95(230V50HZ)			Schütz		-1K2, -1K1				
2	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig						
2	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K2, -3K1				
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1				
1	DILM150-XMV			Mechanische Verriegelung		-1N1				
2				Trenn- umformer TV500		-3N2, -3N1				
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-1S1				
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA		-1T1				
2	M40			Kabelverschraubung		-1W1, -1W2				
3	M25			Kabelverschraubung		-2W3, -2W5, -2W1				
16	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -6W2, -6W1, -5V1, -6W6, -4W5				
						-2W6, -4W4, -4W1, -6W5, -3W3, -3W2				
						-3W1, -4W2, -2W4, -2W2				
2	M16			Kabelverschraubung		-6W4, -6W3				
6	Klemme 50 grau			Klemme L		-X1				
4	EK 50 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
3	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1				
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1				
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
9	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1				
			Datum	26.11.14	 E L E K T R O A N L A G E N B A U	Control MPC E 3-22,0 Kraftwerk Amlach Materialliste				Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.	414/14						
		Gepr.		Blatt 1						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.

