


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1				CU352		-4A1						
1				IO351B		-5A1						
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1						
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
2	PKZMO-12			Motorschutzschalter		-3F1, -2F1						
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-6H2, -6H1						
4	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K4, -3K5, -3K4, -2K5						
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein								
12	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K2, -6K2, -6K1, -3K7, -3K6, -3K3						
						-2K1, -3K1, -2K3, -2K6, -2K2, -2K7						
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein								
12	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig								
1				Schaltschrankventilator		-1M1						
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1						
2				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20		-2N1, -3N1						
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -3N2						
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -3N3						
2				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N4, -3N4						
1				RIA45 A1D1		-6N1						
1				Thermostat		-1P1						
1	LTS40 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1						
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1						
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1						
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1						
2	M16			Kabelverschraubung		-3W3, -2W3						
13	M20			Kabelverschraubung		-4W1, -3W1, -2W5, -2W4, -6W4, -3W2						
						-2W2, -6W2, -6W3, -3W5, -3W4, -6W1						
						-2W1						
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1						
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1						
18	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X4, -X2, -X1						
63	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X4						
				Datum	05.03.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-EC 2-DL4kW RIA45		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.				NT#2 BC Aspern WW		024/15	
				Gepr.					Materialliste		Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1		Bl.		