


Datum 17.02.15
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Control MPC-EC 2-DL4kW RIA45
 NT#2 BC Aspern WV
Pumpe 1

Zeichn.Nr.:
 Q24/15
 Blatt 2
 von 6 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
1				I0351B		-5A1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
2	PKZMO-12			Motorschutzschalter		-2F1, -3F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-6H2, -6H1			
4	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K5, -3K5, -3K4, -2K4			
12	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K2, -6K2, -6K1, -3K7, -3K6, -3K3			
						-2K1, -3K1, -2K3, -2K6, -2K2, -2K7			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
12	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20		-3N1, -2N1			
2				LC-Sinus Filter		-3N2, -2N2			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N3, -2N3			
2				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-3N4, -2N4			
1				RIA45 A1D1		-6N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS40 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
13	M20			Kabelverschraubung		-3W4, -3W2, -3W1, -2W4, -2W3, -6W4			
						-2W2, -6W2, -6W3, -3W3, -6W1, -4W1			
						-2W1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
18	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X4, -X2, -X1			
59	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X4			

			Datum	17.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL4kW RIA45 NT#2 BC Aspern WW Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hättinger F.				024/15	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.