


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-8A1			
3				IO351B		-10A1, -9A2, -9A1			
1	6ES7 214-1AG40-0XB0			CPU 1214C DC/DC/DC		-13A1			
1	6ES7 232-4HA30-0XB0			SP 1232 A0		-13A2			
1	6ES7 213-4HF32-0XB0			SM 1231 AI8x13Bit		-14A1			
1				SM 1221 DI8 24VDC		-14A2			
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge Asymmetrie Überwach		-1B1			
1				Kraftsteckdose		-3B1			
1				Lichtsteckdose		-3B2			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-4B1			
2				LiqTec		-7B3, -6B3			
1				Ecograph TRSG35		-11B1			
3				Überspannungsableiter mit Meldekon		-1F1, -1F3, -1F2			
3	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A		-1F4, -7F1, -6F1			
1	Tytan R DO 3x25A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F5			
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F2, -2F3, -2F4			
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-3F1			
2	C13/1			Sicherungsautomaten		-3F2, -4F1			
8	C6/1			Sicherungsautomaten		-3F6, -3F5, -1F8, -3F3, -1F7, -3F4			
						-1F6, -3F7			
2				Batterie		-2G1, -2G2			
1				CU351		-8G1			
1				Schrank- leuchte		-3H1			
1				Schaltschrankheizung		-3H2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H2			
7	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-4K2			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K3, -7K1, -4K1, -15K1, -6K1			
2	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig		-13K1, -13K2			
1				Schaltschrankventilator		-3M1			

				Datum	18.03.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2x30 Outdoor Messwandler WVA Glöcklberg Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				043/15
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	Bl.

