


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge						
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge Asymmetrie Überwach			-1B1						
1	RM4L 1000m			Nivauregelgerät für 1000m			-3B1						
5	C6/1			Sicherungsautomaten			-1F1, -1F2, -1F3, -1F5, -1F4						
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter			-2F1						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter									
1				Schaltschrankheizung			-1H1						
2	Signalleuchte grün			Signalglühlampe grün			-3H1, -3H2						
3	Signalleuchte rot			Signalglühlampe rot			-4H1, -3H3, -3H4						
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-1K1, -2K3, -3K2, -2K1, -6K1, -4K1						
							-2K2						
7	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig									
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein									
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz			-3K3, -3K1						
1	DILM32-XHI31			Hilfsschalterbaustein									
1				Schaltschrankventilator			-1M1						
1	WS 6130 B=600 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55			-0N1						
1				CUE31 3kW 7,2A 3x380-500V IP20			-2N1						
1				LC-Sinus Filter			-2N2						
1				CIU/CIM500 Ethernet Modbus			-2N3						
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld			-2N4						
1				RIA45 A1C1			-4N1						
2				Trenn- umformer TV500			-4N2, -5N1						
1				Netzteil 230VAC 24VDC 1,25A			-6N1						
2				Thermostat			-1P1, -1P2						
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter			-1Q1						
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-3S1						
5	M20			Kabelverschraubung			-2W1, -6V1, -1W1, -3W1, -5W1						
3	M16			Kabelverschraubung			-4W1, -5W2, -5W3						
6	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X1, -X1, -X2						
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme			-X1						
1	Klemme 4 blau			Klemme N			-X1						
3	Klemme 4 grau			Klemme L			-X1						
17	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X1, -X1, -X2, -X2						
				Datum	14.10.15				Control CUE1-DL2,2/RIA45/TAS-X30 WG Bad Kreuzen Materialliste			Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hättinger F.	312/15								
			Gepr.		Blatt 1								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2		Bl.		

