


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge						
2				Sinne Wave 200-500 115A IP23			-3N2, -2N2						
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA			-1T1						
1				Thermostat			-1P1						
1				Schaltschrankventilator			-1M1						
2				CUE33 45kW 90A 3x380-500V IP20			-3N1, -2N1						
1				CUE33 30kW 61A 3x380-500V IP20			-4N1						
1				Sinne Wave 200-500 62A IP20			-4N2						
1				CU352			-5A1						
1				CIM500 Ethernet Modbus			-5N1						
1				I0351B			-6A1						
1	+BBA0-25			Adapter für PKZM0			-1Z7						
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1			-1Z2						
3	+NZM1-XAD160			Adapter für NZM1			-2Z2, -3Z2, -4Z2						
3	+NZM1-XIPK			Fingerschutz für NZMN1			-3Z1, -2Z1, -4Z1						
1	+NZM2-250-XKC			Rahmenklemme für NZM2 -250A			-1Z3						
1	+NZM2-XAD250			Adapter für NZM2			-1Z6						
2	+NZM2-XIPK			Fingerschutz für NZMN2			-1Z4, -1Z5						
1	+NZM2-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1			-1Z1						
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-2S1, -3S1, -4S1						
6	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein									
6	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein									
4	DILM150-XMV			Mechanische Verriegelung			-2N4, -2N3, -3N3, -3N4						
1	DILM40(230V50HZ)			Schütz			-4K6						
3	DILM50(230V50HZ)			Schütz			-4K2, -4K3, -4K5						
2	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung			-4N4, -4N3						
8	DILM80(230V50HZ)			Schütz			-3K2, -3K3, -2K6, -3K5, -2K5, -2K3						
							-3K6, -2K2						
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme			-X1						
2	EK 120 ge/gr			Erdungsklemme			-X1						
4	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme			-X1						
9	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X4, -X2, -X1						
6	Klemme 10 grau			Klemme L			-X1						
3	Klemme 120 grau			Klemme L			-X1						
				Datum	25.10.16	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-EC 2-SD37 +1-SD22kW Backup LKH Hall Rückgrat Materialliste			Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hättinger F.	263/16								
			Gepr.		Blatt 1								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.				

