

Anlage:

Freiluftschrank

BESTELLDATEN:

BESTELLNR./DATUM: 4474F / 09.08.2012

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1250x1100x350	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links-rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß

002	Pumpe 1
003	Pumpe 2

004 Signale zur ZLT



Datum	22.08.12
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Freiluftschrank

Deckblatt



Zeichn.-Nr.:

246 / 12

Blatt 0

von 4	B1.
-------	-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F3, -1F4, -1F2			
2	Neozed 3x16A			Neozed 3x16A		-2F1, -3F1			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1				Schaltschrankheizung		-1H2			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1, -3H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-3H2, -2H2			
4	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K2, -3K1, -3K2, -2K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	1250x1100x350			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				FC202		-2N1, -3N1			
2				LC-Filter		-2N2, -3N2			
2				Thermostat		-1P1, -1P2			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1, -2S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
4	M20			Kabelverschraubung		-3W1, -2W1, -4V1, -4W1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
20	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2			
4	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1				Steckdose		-1X1			
						</			