

Anlage:

HKLS-02 Kältezentrale

Weingut Knoll

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____ / _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links-rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 CLAK-HAWK630
003 CLIOL-R 824 +XS824-25
004 CLIOL-R 824 +XS824-25
005 CLIOL-R 824 +XS824-25
006 CLIOL-R 824 +XS824-25
007 CLIOL823 +XS823
008 CLIOL823 +XS823
009 CLIOL823 +XS823

```

```

010 CLTOL823 +XS823
011 CLTOL821 +XS821-22
012 CLTOL821 +XS821-22
013 CLTOL821 +XS821-22
014 CLTOL821 +XS821-22 +XSL814
015 CLTOL821 +XS821-22 +XSL814
016 CLTOL822 +XS821-22 +XSL814
017 CLTOL822 +XS821-22 +XSL814
018 CLTOL822 +XS821-22 +XSL814
019 CLTOL822 +XS821-22 +XSL814

```

```

020 CLIOL821 +XS821-22
021 Abgänge
022 L01 ZULV Lüftung Flaschenlager
023 L01 ABLV Lüftung Flaschenlager
024 L02 ZULV Lüftung Gitterboxenlager
025 L02 ABLV Lüftung Gitterboxenlager
026 L03 ZULV Lüftung Füllraum
027 L03 ABLV Lüftung Füllraum
028 K00 KM UWP
029 HAWK-RS485 - Stromzähler

```




Datum	08.04.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-02 Kältezentrale
Weingut Knoll
Deckblatt




Zeichn.Nr.:	358/12/01
Blatt 0	von 29 Bl.
www.elpe.net	











0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x25JZ M40			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-2B1			-2W1			YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16			2		LONVerbindung zum Schaltschrank HKLS-01							
3	-3B2			-3W1			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		K00 Kältemaschine Anforderung							
4	-3B3			-3W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		K00 UWP Brunnen Anforderung							
5	-3Y1			-3W3			YSLY (LSYY) 4x10Z M16			3		Absperrklappe WT-primär							
6	-3M1			-3W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		K00 UWP Verteiler Anf.							
7	-4Y1			-4W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		R01 Kühlraum Luftkühler Ventil							
8	-4M1			-4W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		R01 Kühlraum Luftkühler Netzanschluß							
9	-4M2			-4W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		K01 UWP Zubr.Decken. u.Tankkühlung							
10	-4M3			-4W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		K04 UWP Deckenkühlung							
11	-5M1			-5W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		L01 UWP Heizregister							
12	-5M2			-5W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		L02 UWP Heizregister							
13	-6M1			-6W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		L03 UWP Heizregister							
14	-6Y1			-6W2			YSLY (LSYY) 4x10Z M16			3		Klappe Zuluft Vinothek							
15	-6Y2			-6W3			YSLY (LSYY) 4x10Z M16			3		Klappe Abluft Vinothek							
16	-6Y3			-6W4			YSLY (LSYY) 4x10Z M16			3		Klappe Zuluft Leergut							
17	-6Y4			-6W5			YSLY (LSYY) 4x10Z M16			3		Klappe Abluft Leergut							
18	-7B3			-7W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		Drucksteigerungsanlage Störmeldungen							
19	-7B4			-7W3			YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16			4		Bezug-Lieferung-Tarif							
20	-7B5			-7W5			YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16			4		K00 Kältemaschine Meldekabel							
21	-7B6			-7W6			YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16			4		K00 UWP Brunnen Meldekabel							
22	-7B7			-7W7			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		K00 UWP Verteiler Störung							
23	-7B8			-7W8			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L01 Aussenluft Filter Störung							
24	-7B9			-7W9			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L01 Abluft Filter Störung							
25	-7B10			-7W10			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L01 Frostschutzthermostat Störung							
26	-8B2			-8W1			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L01 Wärmerad Störung							
27	-8B3			-8W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L01 BSK Zuluft (Endkontakt)							
28	-8B4			-8W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L01 BSK Abluft (Endkontakt)							
29	-8B5			-8W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L02 Aussenluft Filter Störung							
30	-8B6			-8W5			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L02 Abluft Filter Störung							
31	-8B7			-8W6			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L02 Frostschutzthermostat Störung							
32	-9B2			-9W1			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L02 Wärmerad Störung							
33	-9B3			-9W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L03 Aussenluft Filter Störung							
34	-9B4			-9W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L03 Abluft Filter Störung							
35	-9B5			-9W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L03 Frostschutzthermostat Störung							
36	-9B6			-9W5			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			2		L03 Wärmerad Störung							
37	-11B2			-11W1			YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16			2		K00 WT-Kälte Vorlauf Primär Saugseite							
38	-11B3			-11W2			YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16			2		K00 WT-Kälte Rücklauf primär Schluckb.							
39	-11B4			-11W3			YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16			2		K00 WT-Kälte Vorlauf sekundär KM Eintritt							
40	-11B5			-11W4			YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16			2		K00 WT-Kälte Rücklauf sekundär KM Austritt							



Datum

08.04.14

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Norm



HKLS-02 Kältezentrale

Weingut Knoll

Kabelliste



Zeichn.Nr.:

358/12/01

Blatt 1

von 3 Bl.

	Datum	08.04.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Kältezentrale Weingut Knoll Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				358/12/01	
	Gepr.					Blatt 3	
	Norm					von 3 Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9						
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge																	
1	M40			Kabelverschraubung			-1W1																	
24	M20			Kabelverschraubung			-6W1, -26W1, -5W2, -4W3, -2V1, -5W1																	
							-2V2, -4W4, -28W2, -28W1, -3W4, -4W2																	
							-4W1, -27W1, -21W5, -21W1, -21W2, -21W3																	
							-21W4, -21W6, -22W1, -23W1, -24W1																	
							-25W1																	
98	M16			Kabelverschraubung			-13W6, -14W4, -13W1, -15W1, -14W3																	
							-14W2, -8W5, -11W8, -12W7, -14W1, -13W5																	
							-13W7, -13W3, -12W6, -12W8, -12W1																	
							-13W4, -12W2, -12W5, -12W3, -12W4																	
							-13W2, -13W8, -6W5, -9W1, -7W8, -7W7																	
							-7W6, -7W5, -7W3, -7W10, -7W1, -8W1																	
							-6W4, -6W3, -6W2, -3W3, -3W2, -3W1																	
							-2W1, -7W2, -9W3, -11W6, -11W5, -11W4																	
							-11W3, -11W2, -11W1, -7W9, -9W4, -11W7																	
							-9W2, -15W2, -8W6, -16W7, -8W4, -8W3																	
							-8W2, -9W5, -24W2, -18W6, -18W7, -18W8																	
							-19W1, -20W1, -22W2, -22W3, -18W5																	
							-23W3, -25W3, -24W3, -25W2, -15W3																	
							-26W2, -16W5, -26W3, -27W2, -27W3																	
							-23W2, -17W5, -16W6, -16W3, -18W4																	
							-17W1, -16W8, -17W2, -16W1, -17W3																	
							-16W4, -17W4, -16W2, -17W6, -18W3																	
							-18W2, -18W1, -17W8, -17W7, -15W4																	
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme			-X1																	
70	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X1, -X1, -X2, -X2, -XPE																	
1	Klemme 35 blau			Klemme N			-X1																	
3	Klemme 35 grau			Klemme L			-X1																	
16	Klemme 2,5 blau			Klemme N			-X1, -X1																	
79	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X2, -X2, -X1, -X1																	
1				Steckdose für Modem			-1X1																	
1				Ethernet Aufputzdose			-2X1																	
HOLTER				Datum	08.04.14		elpe ELEKTRO ANLAGENBAU				HKLS-02 Kältezentrale Weingut Knoll Materialliste								GRT				Zeichn.Nr.:	
Bearb.	Hattinger F.		358/12/01																					
Gepr.			Blatt 2																					
				Norm			von 2 Bl.																	