

Anlage:

HKLS-01 Heizzentrale

Weingut Knoll

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: /
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	CLAK-HAWK630
003	CLIOL-R 824 +XS824-25
004	CLIOL-R 824 +XS824-25
005	CLIOL-R 824 +XS824-25
006	CLIOL-R 824 +XS824-25

007	CLIOI823	+XS823	
008	CLIOI821	+XS821-22	
009	CLIOI821	+XS821-22	
010	CLIOI821	+XS821-22	
011	CLIOI821	+XS821-22	
012	CLIOI822	+XS821-22	+XSL814
013	Reserveblatt		

```

014 Heizungsnotschalter, Kessel Anfo.Nachlegen
015 H00 Wärmepumpe
016 Abgänge 230V
017 Abgänge Lufterhitzer 400V
018 H00 WP UWP

```




Datum	08.04.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-01 Heizzentrale
Weingut Knoll
Deckblatt




Zeichn.Nr.:	358/12/02
Blatt 0	von 18 Bl.
www.e1ne.net	









0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x6JZ M25	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2	-2B1	-2W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	4	EIB-Bus				
3	-3Y1	-3W1	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	H00 Absperrklappe WP-WT				
4	-3M1	-3W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H08 UWP WW-Puffer				
5	-3Y2	-3W3	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	H00 Absperrklappe WP-WT				
6	-4M1	-4W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H00 UWP Verteiler				
7	-4M2	-4W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H01 UWP Tankheizung				
8	-4M3	-4W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H02 UWP Bad-HK				
9	-4M4	-4W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H03 UWP Luftheizer				
10	-4B2	-4W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Pumpe Zirkulation				
11	-4Y1	-4W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	R02 Handlager Lufterhitzer Ventil Kühlung				
12	-5M1	-5W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	R02 Handlager Luftkühler				
13	-5Y1	-5W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	R03 Zwischenlager Lufterhitzer Ventil Heizung				
14	-5Y2	-5W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	R03 Zwischenlager Luftkühler Ventil 1 Kühlung				
15	-5Y3	-5W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	R03 Zwischenlager Luftkühler Ventil 2 Kühlung				
16	-5M2	-5W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	R03 Zwischenlager Luftkühler 1				
17	-5M3	-5W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	R03 Zwischenlager Luftkühler 2				
18	-6Y1	-6W1	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	K00 Bodenkühlung Umschalt- Ventil				
19	-6Y2	-6W2	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	K00 Bodenkühlung Klappe primär				
20	-6M1	-6W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H05 UWP FBH EG				
21	-6M2	-6W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H05 UWP FBH OG				
22	-6M3	-6W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H05 UWP FBH DG				
23	-7B2	-7W1	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	A00 Lastenlift Störmeldung				
24	-7B3	-7W4	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	H00 Störung UWP Verteiler				
25	-7B4	-7W5	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	3	K00 FB-Kühlung Taupunktwächter				
26	-7B5	-7W6	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	H05 FBH EG Sicherheits- thermostat				
27	-7B6	-7W7	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	H06 FBH OG Sicherheits- thermostat				
28	-7B7	-7W8	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	H07 FBH DG Sicherheits- thermostat				
29	-8B2	-8W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Kessel Vorlauffühler				
30	-8B3	-8W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Kessel Rücklauffühler				
31	-8B4	-8W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Wärmepumpe Vorlauffühler primär				
32	-8B5	-8W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Wärmepumpe Rücklauffühler primär				
33	-8B6	-8W5	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Wärmepumpe Vorlauffühler sekundär				
34	-8B7	-8W6	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Wärmepumpe Rücklauffühler sekundär				
35	-8B8	-8W7	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H08 Warmwasserpuffer Fühler oben				
36	-8B9	-8W8	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H08 Warmwasserpuffer Fühler Mitte				
37	-9B2	-9W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H08 Warmwasserpuffer Fühler unten				
38	-9B3	-9W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Heizungspuffer 1 Fühler oben				
39	-9B4	-9W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Heizungspuffer 1 Fühler Mitte				
40	-9B5	-9W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Heizungspuffer 1 Fühler unten				

	Datum	08.04.14		HKLS-01 Heizzentrale Weingut Knoll Kabelliste		Zechn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				358/12/02
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 2

BL

	Datum	08.04.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Heizzentrale Weingut Knoll Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				358/12/02	
	Gepr.					Blatt 2	
	Norm					von 2 Bl.	

	Datum	08.04.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Heizzentrale Weingut Knoll Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				358/12/02
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 2 Bl.

	Datum	08.04.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Heizzentrale Weingut Knoll Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				358/12/02
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.