

Anlage:

HKLS-03 Lüftungszentrale DG

Weingut Knoll

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: /
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1000x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSpannung:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	LON-Verbindung
003	CLIOI-R 824 +XS824-25

```
004  CLIOL823 +XS823
005  CLIOL823 +XS823
006  CLIOL821 +XS821-22
007  CLIOL822 +XS821-22 +XSL814
```

008	Reserveblatt
009	L04 Zuluft Ventilator
010	L04 Abluft Ventilator
011	Abgänge



Datum	07.03.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-03 Lüftungszentrale DG
Weingut Knoll
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	358/12/03
Blatt 0	von 11 Bl.
www.elpe.net	










	Datum	07.03.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-03 Lüftungszentrale DG Weingut Knoll Reserveblatt		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				358/12/03	
	Gepr.					Blatt 8	
	Norm					von 11 Bl	



	Datum	07.03.13		HKLS-03 Lüftungszentrale DG Weingut Knoll Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				358/12/03
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

	Datum	07.03.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-03 Lüftungszentrale DG Weingut Knoll Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				358/12/03
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.