

Anlage:

HKLS-01 Sporthalle

Schule Eggelsberg

Firma: _____

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	• 800x1000x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:		_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:		_____	gelb/grün	
STEUERSpannung	230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	_____	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	_____	rot/rot-weiß	_____
STEUERSpannung	0-24VAC:	_____	blau/blau-weiß	_____
STEUERSpannung	0-24VDC:	+/ -	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		_____	blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		_____	grün	
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		_____	orange	
FREMDSPANNUNG:		_____	orange	

BESTELLDATEN:

BESTELLN.R. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 CLAK-HAWK630
003 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
004 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
005 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
```

```

006 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
007 EAP FB 10D0 Modul: 2
008 Entstörung
009 Frostschutz, Sicherheitsthermostate FBH
010 H00 UWP Subverteiler
011 H01 UWP FBH Nebenräume

```

012	H02 UWP FBH Turnhalle
013	L02 UWP Lüftung Duschen Sporthalle
014	L01 Lüftung Duschen Hauptschule
015	L01 Duschen Hauptschule E-Heizregister
016	L02 Lüftung Duschen Sporthalle



Datum	16.09.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg
Deckblatt



Zeichn.Nr.:
122/13
Blatt 0
von 16 Bl.

www.elpe.net




Datum 16.09.13
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm





HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg
EAP - FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R



Zeichn.Nr.:
122/13
Blatt 5
von 16 Bl.







HOLTER	Datum	16.09.13
	Bearb.	Hattinger
	Gepr.	
	Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg
L01 Duschen Hauptschule E-Heizregister

GRT

Zeichn.Nr.:	
122/13	
Blatt 15	
von 16 Bl.	

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1W1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x6JZ M25	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2		-2W1	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet Netzwerk zu weiteren Subverteilern				
3		-2W2	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet Netzwerk zu HKLS-02 Hauptschule				
4	-2B1	-2W3	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	4	Modbus zu weiteren Subverteilern				
5	-2B2	-2W4	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	4	Modbus zu HKLS-02 Hauptschule				
6	-15B1	-2W4	YSLCY (LSYCvY) 3x2,5JZ M25	3	L01 Duschen Hauptschule Pulser E-Heizregister				
7	-3B1	-3W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	A00 Aussenfühler				
8	-3B2	-3W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	H00 Vorlauffühler Subverteiler				
9	-3B3	-3W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	H01 Vorlauffühler FBH Nebenräume				
10	-3B4	-3W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	H02 Vorlauffühler FBH Turnhalle				
11	-3B5	-3W5	YSLCY (LSYCvY) 3x0,750Z M16	3	A00 Anlagendrucksensor				
12	-3B6	-3W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 RLF Lüftung Duschen Sporthalle				
13	-3B7	-3W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 ZLF Lüftung Duschen Sporthalle				
14	-5Y1	-5W1	YSLCY (LSYCvY) 3x0,750Z M16	3	H01 Ventil FBH Nebenräume				
15	-5Y2	-5W2	YSLCY (LSYCvY) 3x0,750Z M16	3	H02 Ventil FBH Turnhalle				
16	-5Y3	-5W3	YSLCY (LSYCvY) 3x0,750Z M16	3	L02 Ventil Lüftung Duschen Sporthalle				
17	-6B1	-6W1	YSLCY (LSYCvY) 4x0,750Z M16	4	H02 Raumgerät Turnhalle				
18	-6B2	-6W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L02 Taster Lüftung Duschen Sporthalle				
19	-6B3	-6W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L02 Taster Lüftung Duschen Sporthalle				
20	-9B1	-9W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02 Frostschutzth.Lfg Duschen Sporthal				
21	-9B2	-9W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H01 Sicherheitsthermostat FBH Nebenräume				
22	-9B3	-9W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H02 Sicherheitsthermostat FBH Turnhalle				
23	-10M1	-10W1	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Netzanschluß H00 UWP Subverteiler				
24	-10B1	-10W2	YSLCY (LSYCvY) 4x0,750Z M16	4	Steuerkabel H00 UWP Subverteiler				
25	-11M1	-11W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H01 UWP FBH Nebenräume				
26	-12M1	-12W1	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Netzanschluß H02 UWP FBH Turnhalle				
27	-13M1	-13W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02 UWP Lüftung Duschen Sporthalle				
28	-14B1	-14W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Raumthermostat Technikraum				
29	-14M1	-14W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ablüfter Technikraum				
30	-14M2	-14W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Netzanschluß L01 Lüftung Duschen Hauptschule				
31	-14B2	-14W4	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	Stufe1-2 L01 Lüftung Duschen Hauptschule				
32	-15B4	-15W1	YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20	6	L01 Duschen Hauptschule Strömungswächter EHR				
33	-16B1	-16W1	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	L02 Lüftung Duschen Sporthalle				



Datum 16.09.13
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



HKLS-01 Sporthalle
 Schule Eggelsberg
 Kabelliste



Zeichn.Nr.:
 122/13
 Blatt 1
 von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
7	C6/1			Sicherungsautomaten		-11F1, -14F1, -13F1, -1F2, -12F1, -1F3			
						-10F1			
2	C13/1			Sicherungsautomaten		-16F1, -15F1			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
5	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-9H1, -9H2, -10H2, -12H2, -9H3			
9	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-11H1, -16H2, -16H1, -15H1, -14H2			
						-14H1, -13H1, -12H1, -10H1			
1	TM16 W 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-8K1			
13	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-9K1, -9K4, -8K2, -13K1, -10K1, -10K2			
						-14K2, -9K3, -11K1, -12K2, -12K1, -14K1			
						-9K2			
13	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	R20-20_230			Kleinschütz		-15K1			
2	R25-40_230			Kleinschütz		-16K2, -16K1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				CLAKHAWK630		-2N1			
1				Netzteil		-2N2			
1				EAP FB8XI.8DI. 6AO-U. 7DO-R		-3N1			
1				EAP FB 10DO		-7N1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1				Taster 1S		-8S1			
5	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-10S1, -12S1, -11S1, -13S1, -15S1			
2	M10HEST43			Stu.schalter 3pol. 1-2-3-4		-14S1, -16S1			
15	M20			Kabelverschraubung		-2V2, -14W4, -14W3, -10W1, -9W3, -14W1			
						-9W1, -13W1, -2V1, -14W2, -12W1, -16W1			
						-11W1, -15W1, -9W2			
2	M25			Kabelverschraubung		-1W1, -2W4			
18	M16			Kabelverschraubung		-3W5, -5W1, -2W2, -2W4, -3W1, -3W2			
						-2W1, -3W4, -2W3, -3W6, -3W7, -6W3			
						-6W2, -6W1, -5W3, -3W3, -10W2, -5W2			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			

	Datum	16.09.13
	Bearb.	Hättinger F.
	Gepr.	
	Norm	

 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Sporthalle Schule Eggelsberg
	Materialliste

	Zeichn.Nr.:	
	122/13	
	Blatt 1	
	von 2 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
85	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X2, -X2			
9	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
31	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X2, -X2			
1				Steckdose für Modem		-1X1			