

Anlage:

HKLS-01 Lüftungszentrale

Vogelwirt

Firma: _____

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	• 1000x1400x400	(BxHxT)
SOCKEL:	200	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILO:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSPANNUNG 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSPANNUNG:		orange	_____

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	CLAK-HAWK630
003	CLIOL-R 824 +XS824-25
004	CLIOL-R 824 +XS824-25

```
005 CLIQ823 +XS823
006 CLIQ823 +XS823
007 CLIQ821 +XS821-22
008 CLIQ821 +XS821-22
009 CLIQ822 +XS821-22 +XSL814
```

010	CLIOI822 +XS821-22 +XSL814
011	Tableaus Saal und Küche
012	L01 Lüftung Saal
013	L02 Lüftung Küche




Datum	12.08.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-01 Lüftungszentrale
Vogelwirt
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	258/13/01
Blatt 0	von 13 Bl.
www.elpe.net	



Datum	12.08.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-01 Lüftungszentrale
Vogelwirt
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	258/13/01
Blatt	1
von 13 Bl.	

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net


www.elpe.net


www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net









Datum 12.08.13
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm



HKLS-01 Lüftungszentrale
Vogelwirt
L01 Lüftung Saal



Zeichn.Nr.:
258/13/01
Blatt 12
von 13 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x4JZ M25	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2		-2W1	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk				
3	-2B1	-2W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung zum Schaltschrank HKLS-02				
4		-2W2	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet Netzwerk Bedienung				
5	-2B2	-2W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Extern				
6	-3M1	-3W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L01 Pumpe Heizregister Saal				
7	-3M2	-3W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L01 Pumpe Wärmerückgewinnung				
8	-3Y1	-3W3	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	L01 Ventil Wärmerückgewinnung Saal				
9	-4M1	-4W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02 Pumpe Heizregister Küche				
10	-4M2	-4W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02 Pumpe Wärmerückgewinnung				
11	-4Y1	-4W3	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	L02 Ventil Wärmerückgewinnung Küche				
12	-5B2	-5W1	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	Z00 Stromzähler Impulskontakt				
13	-5B3	-5W2	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L01 Filterwächter Zuluft Saal				
14	-5B4	-5W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L01 Filter wächter Abluft Saal				
15	-5B5	-5W4	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L01 Frostschutz Heizregister Saal				
16	-5B6	-5W5	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L01 Pumpe Heizregister Störung Saal				
17	-5B7	-5W6	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L01 Pumpe WRG Störung Saal				
18	-5B8	-5W7	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L01 BSK Zuluft Saal (Endkontakt)				
19	-5B9	-5W8	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L01 BSK Abluft Saal (Endkontakt)				
20	-6B2	-6W1	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L02 Filterwächter Zuluft Küche				
21	-6B3	-6W2	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L02 Filter wächter Abluft Küche				
22	-6B4	-6W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L02 Frostschutz Heizregister Küche				
23	-6B5	-6W4	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L02 Pumpe Heizregister Störung Küche				
24	-6B6	-6W5	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L02 Pumpe WRG Störung Küche				
25	-6B7	-6W6	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L02 BSK Zuluft Küche (Endkontakt)				
26	-6B8	-6W7	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	2	L02 BSK Abluft Küche (Endkontakt)				
27	-7B2	-7W1	YSLCY (LSYCvY) 4x0,750Z M16	4	L01 Raumfühler 1 Saal				
28	-7B3	-7W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L01 Raumfühler 2 Saal (PT1000)				
29	-7B4	-7W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L01 Zuluftfühler Saal				
30	-7B5	-7W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L01 Abluftfühler Saal				
31	-7B6	-7W5	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L01 Rücklauffühler Saal				
32	-8B2	-8W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L02 Raumfühler Küche				
33	-8B3	-8W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L02 Zuluftfühler Küche				
34	-8B4	-8W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L02 Abluftfühler Küche				
35	-8B5	-8W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	L02 Rücklauffühler Küche				
36	-8B6	-8W5	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	A00 Aussenfühler				
37	-9Y1	-9W1	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	L01 Ventil Heizregister Saal				
38	-9Y2	-9W2	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	L01 Klappen Aussentluft Saal				
39	-9Y3	-9W3	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	L01 Klappen Fortluftluft Saal				
40	-9Y4	-9W4	YSLY (LSYY) 4x10Z M16	3	L01 Klappe Umluft Saal				

	Datum	12.08.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Lüftungszentrale Vogelwirt Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				258/13/01	
	Gepr.					Blatt 1	
	Norm					von 2 Bl.	

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2				CLIOL-R 824 +XS824-25		-4B1, -3B1			
2				CLIOL823 +XS823		-5B1, -6B1			
2				CLIOL821 XS821-22		-8B1, -7B1			
2				CLIOL822 XS821-22 +XSL814		-10B1, -9B1			
4				Kaltleiter gerät		-12B2, -13B2, -13B5, -12B5			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
1	C13/1			Sicherungsautomaten		-1F2			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F3			
1				Glasrohrsicherung		-1F4			
4	C13/3			Sicherungsautomaten		-12F1, -12F2, -13F1, -13F2			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-3H1			
2	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K1, -4K1			
2	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	ST 1000x1400x400			Standschrank IP 55		-0N1			
1				CLAKHAWK630		-2N1			
1				Netzteil		-2N2			
1	LTS32 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	CRT6			Trafo 230VAC 24VAC		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
16	M20			Kabelverschraubung		-4W1, -3W3, -13W8, -4W2, -3W2, -3W1			
						-13W5, -13W4, -12W8, -12W5, -2V1, -2V2			
						-4W3, -12W4, -12W1, -13W1			
47	M16			Kabelverschraubung		-6W2, -6W3, -5W6, -6W4, -6W1, -5W8			
						-5W7, -5W5, -5W4, -5W3, -5W2, -5W1			
						-6W5, -2W1, -2W2, -2W1, -2W2, -12W3			
						-9W4, -10W1, -10W2, -6W6, -10W4, -6W7			
						-9W3, -12W2, -10W3, -12W6, -12W7, -13W2			
						-13W3, -13W6, -13W7, -11W2, -7W4, -7W1			
						-7W2, -11W1, -7W3, -7W5, -8W1, -8W2			
						-8W3, -9W2, -8W5, -9W1, -8W4			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
		Datum	12.08.13			HKLS-01 Lüftungszentrale Vogelwirt Materialliste			
		Bearb.	Hattinger F.						
		Gepr.							
		Norm							
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	

Zeichn.Nr.:
 258/13/01
 Blatt 1
 von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
7	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
33	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -XPE, -X2, -X2			
48	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X2, -X1, -X1			
1				Steckdose für Modem		-1X1			