

Anlage:

HKLS-04 ERR Bestand 1.0G

Sparkasse Zwentl

Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLN.R. / DATUM: /
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH


Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	
GND, DDC:		blau-weiß	
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	
FREIENDSPANNUNG:		orange	

Blattverzeichnis


006	Modul 4	CLIOL823+XS823
007	Modul 5	CLIOL823+XS823
008	Modul 6	CLIOL-R824+XS824-25



HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
Sparkasse Zwettl
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	288/13/01
Blatt 0	von 8 Bl
www.eine.net	




Datum	03.10.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
Sparkasse Zwetl
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
288/13/01	
Blatt 1	
von 8 Bl.	




Datum 03.10.13
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
 Sparkasse Zwetl
 Modul 5 CLIOL823+XS823



Zeichn.Nr.:
 288/13/01
 Blatt 7
 von 8 Bl.



[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2			CLIOL821 XS821-22		-4B1, -3B1				
3			CLIOL823 +XS823		-6B1, -5B1, -7B1				
1			CLIOL-R 824 +XS824-25		-8B1				
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-1F1				
2	C6/1		Sicherungsautomaten		-1F3, -1F2				
1			Glasrohrsicherung		-1F4				
1			Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1				
1	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais 4polig		-7K1				
1	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	600x1200x300		Wandschrank IP 55		-ON1				
1	LTS20 EHN4 A3		Hauptschalter		-1Q1				
1	CRT2		Trafo 230VAC 24VAC		-1T1				
3	M20		Kabelverschraubung		-1W1, -8W6, -7W1				
18	M16		Kabelverschraubung		-3W4, -2W1, -2W2, -2W3, -2W4, -8W1				
					-8W5, -8W4, -8W3, -3W2, -8W2, -2W5				
					-4W4, -4W3, -4W2, -4W1, -3W3, -3W1				
16	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -XPE				
2	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1, -X1				
16	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X2, -X1, -X1				