


Anlage: E-Verteiler Halle 1 , 1.OG Kny Design		BESTELLDATEN: BESTELLNR. / DATUM: _____ / _____ KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH	
Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH		_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			
VERDRAHTUNGSFARBEN			
Planseiten für bauseitigen Unterverteiler Modul im E-Verteiler Halle 1 , 1.OG	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: _____ schwarz NEUTRALLEITER: _____ hellblau SCHUTZLEITER: _____ gelb/grün STEUERSpannung 230VAC: _____ ohne Trafo: L/N _____ braun/hellblau mit Trafo: L/N _____ rot/rot-weiß STEUERSpannung 0-24VAC: L/N _____ blau/blau-weiß STEUERSpannung 0-24VDC: +/- _____ blau/blau-weiß GND, DDC: _____ blau-weiß MESSLEITUNGEN, FÜHLER: _____ grün POTENTIALFREIE LEITUNGEN: _____ orange FREMDSPANNUNG: _____ orange		

Blattverzeichnis	
000 Deckblatt	002 Modbus
001 Netzanschluß	003 EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S Modul 3



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		- 1F1			
1				EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S		-3N1			
7	M16			Kabelverschraubung		-3W1, -2W1, -3W2, -3W3, -2W2, -3W4			
						-3W5			
3	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
19	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X2, -X1			
6	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X2, -X1			