

Anlage:

E-Verteiler Halle 1 , 2.OG

Kny Design

Kny Design

Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE •

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


VERDRAHTUNGSFARBEN

Modul im E-Verteiler Halle 1 . 2.OG

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	_____
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	_____
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSpannung:		orange	_____

Blattverzeichnis

004 EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S Modul 5




E-Verteiler Halle 1 , 2.0G
Kny Design
Deckblatt




003/14/03

Blatt 0

von 4	B1
-------	----





Datum 31.07.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm


ELPE
ELEKTRO
ANLAGENBAU

E-Verteiler Halle 1 , 2.0G
Kny Design

EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S Modul 4



Zeichn.Nr.:
003/14/03
Blatt 3
von 4 Bl.



Datum 31.07.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

E-Verteiler Halle 1, 2.0G
Kny Design

EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S Modul 5



Zeichn.Nr.:
003/14/03
Blatt 4
von 4 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
2				EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S		-3N1, -4N1			
8	M16			Kabelverschraubung		-3W1, -2W1, -3W2, -3W3, -3W4, -2W2			
						-4W1, -4W2			
3	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
8	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X2			
23	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X2, -X1			