

Anlage:

E-Verteiler Halle 1 , 2.OG

Kny Design

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

Planseiten für bauseitigen Unterverteiler

Modul im E-Verteiler Halle 1 , 2.OG

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSpannung:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Modbus

```
003 EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6D0-R.M.S Modul 4
004 EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6D0-R.M.S Modul 5
005 EAP FB 16DI Modul: 6
```

006 Fancoil



Datum	23.01.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



E-Verteiler Halle 1 , 2.0G
Kny Design
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	003/14/03
Blatt 0	von 6 Bl.
www.elap.net	





elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

[illegible]



	Datum	23.01.14		E-Verteiler Halle 1 , 2.OG Kny Design Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				003/14/03
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1	C6/1		Sicherungsautomaten		-1F1				
1	C13/1		Sicherungsautomaten		-6F1				
1			Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1				
2			EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S		-3N1, -4N1				
1			EAP FB 16DI		-5N1				
10	M16		Kabelverschraubung		-2W2, -3W2, -2W1, -3W3, -3W4, -4W1				
					-4W2, -5W1, -5W2, -3W1				
2	M20		Kabelverschraubung		-6W1, -6W2				
7	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1				
12	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-X1, -X2, -X2				
47	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X2, -X1, -X2, -X1				