

Anlage:

E-Verteiler Halle 1 , 2.OG

Kny Design

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

Planseiten für bauseitigen Unterverteiler

Modul im E-Verteiler Halle 1 , 2.OG

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	_____ braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	_____ rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	_____ blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	_____ blau/blau-weiß
GND, DDC:		_____ blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		_____ grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		_____ orange
FREMDSPANNUNG:		_____ orange

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Modbus

```

003  EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6D0-R.M.S  Modul 4
004  EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6D0-R.M.S  Modul 5
005  EAP FB 16DI  Modul: 6

```

006 Fancoil



Datum	27.01.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




E-Verteiler Halle 1 , 2.0G
Kny Design
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	003/14/03
Blatt 0	von 6 Bl.
www.elap.net	







	Datum	27.01.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	E-Verteiler Halle 1 , 2.OG Kny Design Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				003/14/03
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge			
1	C6/1		Sicherungsautomaten			-1F1			
1	C13/1		Sicherungsautomaten			-6F1			
2			EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S			-3N1, -4N1			
1			EAP FB 16DI			-5N1			
10	M16		Kabelverschraubung			-3W3, -2W2, -3W2, -2W1, -3W4, -4W1			
						-4W2, -5W1, -5W2, -3W1			
2	M20		Kabelverschraubung			-6W1, -6W2			
7	Klemme 2,5 blau		Klemme N			-X1			
12	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme			-X2, -X2, -X1			
47	Klemme 2,5 grau		Klemme L			-X2, -X1, -X2, -X1			