

Anlage:

UV-Halle 8

Kny Design

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)
SOCKEL:		(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSpannung:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß

002 M-Bus Wärmehähler, Modbus
003 EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S Modul 13

004 Heizraum Notschalter, Ölkessel
005 UWP



Datum	27.01.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



UV-Halle 8
Kny Design
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	003/14/08
Blatt 0	von 5 Bl

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20			3		Netzanschluß 230Vac N PE							
2	-2B1			-2W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		M-Bus von SS Halle 4							
3	-2B2			-2W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Versorgung 230VAC Wärmezähler							
4	-2B3			-2W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		M-Bus Wärmezähler							
5	-2B4			-2W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		M-Bus zu SS UV-Halle 9							
6	-2B5			-2W5			S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1			4		Modbus von UV-Halle 4							
7	-2B6			-2W6			S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1			4		Modbus zu UV-Halle 9							
8	-3B1			-3W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Aussenfühler							
9	-3B2			-3W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Halle 8 Vorlauffühler							
10	-3Y1			-3W3			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		Halle 8 Mischer							
11	-4B1			-4W1			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		Heizraum Notschalter							
12	-4B2			-4W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Brandschutz schalter Reserve							
13	-4B3			-4W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Netzanschluß Ölkessel							
14	-4B4			-4W4			YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20			5		Steuerkabel Ölkessel							
15	-5M1			-5W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Pumpe Halle 8							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
1	C13/1			Sicherungsautomaten		-4F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-5F1, -1F2			
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K1, -4K2, -4K3, -4K4			
4	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	WS 4625 B=400 H=600 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S		-3N1			
1	LT40			Hauptschalter		-1Q1			
7	M16			Kabelverschraubung		-2W1, -2W3, -2W4, -2W5, -3W1, -3W2			
						-2W6			
8	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -4W4, -4W2, -4W1, -3W3, -2W2			
						-1W1, -5W1			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -X2			
5	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
33	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2			
1				Steckdose		-1X1			