

Anlage:

UV-Halle 9

Kny Design

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)
SOCKEL:		(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSpannung:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß

002	M-Bus Wärmehähler, Modbus	
003	EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S	Modul 14

004 Heizraum Notschalter, Ölkessel
005 UWP



Datum	27.01.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



UV-Halle 9
Kny Design
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	003/14/09
Blatt 0	von 5 Bl
www.e-lp.net	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
1	C13/1			Sicherungsautomaten		-4F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-5F1, -1F2			
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K1, -4K2, -4K3, -4K4			
4	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	WS 4625 B=400 H=600 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S		-3N1			
1	LT40			Hauptschalter		-1Q1			
7	M16			Kabelverschraubung		-2W1, -2W3, -2W4, -2W5, -3W1, -3W2			
						-2W6			
8	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -4W4, -4W2, -4W1, -3W3, -2W2			
						-1W1, -5W1			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -X2			
5	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
35	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2			
1				Steckdose		-1X1			
						</			