

Anlage:

HKLS-01 Heizzentrale Schlesierstraße

Wohnanlage Schlesierstrasse

Firma: _____

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	• 500x700x250	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILO:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSPANNUNG 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSPANNUNG:		orange	_____

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	CLAX-HAWK630

003 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
004 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
005 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R

006	EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
007	H00 Gaskessel
008	UWP



Datum	26.06.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-01 Heizzentrale Schlesierstraße
Wohnanlage Schlesierstrasse
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	
160/14	
Blatt 0	
von 8	Bl.

www.elpe.net




Datum	26.06.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-01 Heizzentrale Schlesierstraße
Wohnanlage Schlesierstraße
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
160/14	
Blatt 1	
von 8 Bl.	





Datum 26.06.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-01 Heizzentrale Schlesierstraße
Wohnanlage Schlesierstraße
H00 Gaskessel



Zeichn.Nr.:
160/14
Blatt 7
von 8 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-1F1				
1	C6/1		Sicherungsautomaten		-1F2				
3	C13/1		Sicherungsautomaten		-7F1, -8F1, -8F2				
1	Signalleuchte grün		Signalglimmlampe grün		-7H2				
4	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot		-7H3, -7H1, -6H1, -6H2				
3	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais 4polig		-7K2, -7K1, -7K3				
3	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	WS 5725 B=500 H=700 T=250		Wandschrank IP 55		-0N1				
1			Netzteil 230VAC 24VDC 1,25A		-1N1				
1			CLAKHAWK630		-2N1				
1			Netzteil		-2N2				
1			EAP FB8XI.8DI. 6AO-U. 7DO-R		-3N1				
1	LT40		Hauptschalter		-1Q1				
1	M10HEU1		Umschalter 1pol. 1-0-2		-7S1				
1	M25		Kabelverschraubung		-1W1				
17	M16		Kabelverschraubung		-3W3, -3W4, -3W5, -3W2, -3W1, -3W6				
					-2W3, -2W2, -2W1, -2W4, -8W2, -5W1				
					-8W6, -8W4, -3W8, -3W7, -7W3				
10	M20		Kabelverschraubung		-8W8, -8W7, -8W5, -2V1, -8W3, -8W1				
					-7W2, -7W1, -7W4, -2V2				
1	EK 4 ge/gr		Erdungsklemme		-X1				
1	Klemme 4 blau		Klemme N		-X1				
3	Klemme 4 grau		Klemme L		-X1				
20	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -X2				
7	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1, -X1				
51	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2				
1			Steckdose		-1X1				
1			Steckdose für UMTS Router		-1X2				