

Anlage:

HKLS-05 ERR Zubau 1993

Sparkasse Zwettl

Firma: _____

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	700x1900x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSPANNUNG:		orange	_____

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 CLAK-HAWK640
003 Modul 1 CLIOL821+XS821-22
004 Modul 2 CLIOL821+XS821-22
005 Modul 3 CLIOL821+XS821-22
```

006	Modul1	4	CL10L821+XS821-22
007	Modul1	5	CL10L821+XS821-22
008	Modul1	6	CL10L821+XS821-22
009	Modul1	7	CL10L822+XS821-22+XSL814
010	Modul1	8	CL10L823+XS823
011	Modul1	9	CL10L823+XS823

012	Modul 10 CLIOL-R824+XS824-25
013	Modul 11 CLIOL-R824+XS824-25
014	Rerserveblatt
015	Abgänge Aussengeräte
016	Abgänge Aussengeräte



Datum	08.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Deckblatt



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 0
von 16 Bl.

www.elpe.net



Datum	08.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
	356/14
	Blatt 1
	von 16 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net



Datum 08.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 1 CLIOL821+XS821-22




Zeichn.Nr.:

356/14

Blatt 3

von 16 Bl.



Datum	08.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 3 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:	
	356/14
	Blatt 5
	von 16 Bl.



Datum 08.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 4 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:


356/14


Blatt 6

von 16 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reserveplatz Modul 12





Datum 08.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Abgänge Aussengeräte



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 16
von 16 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1W1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x16JZ M40	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2		-2W1	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk				
3		-2W2	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk (Reserve)				
4	-2B1	-2W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
5	-2B2	-2W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
6	-3B2	-3W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Sales Support 1 1.OG				
7	-3B3	-3W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Sales Support 2 1.OG				
8	-3B4	-3W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Wertpapier 1.OG				
9	-4B2	-4W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Res-Reg-Dir 1.OG				
10	-4B3	-4W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter Nord 2.OG				
11	-4B4	-4W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Controlling 2.OG				
12	-5B2	-5W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Meldewesen 2.OG				
13	-5B3	-5W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter Nord 2.OG				
14	-6B2	-6W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät IT Org. 3.OG				
15	-6B3	-6W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter interne Rev 3.OG				
16	-6B4	-6W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät interne Revision 3.OG				
17	-7B2	-7W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Treasury 3.OG				
18	-7B3	-7W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Facility Service 3.OG				
19	-8B2	-8W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Gang 1.OG				
20	-8B3	-8W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler EDV 1.OG				
21	-8B4	-8W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Gang 2.OG				
22	-8B5	-8W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Gang 3.OG				
23	-8B6	-8W5	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Aussenluftfühler				
24	-8B7	-8W6	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Zuluftfühler				
25	-8B8	-8W7	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Abluftfühler				
26	-9B2	-9W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 1 Zuluft Leistung				
27	-9B3	-9W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 2 Zuluft Leistung				
28	-9B4	-9W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 1 Abluft Leistung				
29	-9B5	-9W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 2 Abluft Leistung				
30	-9Y1	-9W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung Büros Klappenmotor WRG				
31	-9B6	-9W6	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros E-Heizregister Leistung				
32	-10B2	-10W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Brandmeldeanlage Freigabe				
33	-10B3	-10W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft DG				
34	-10B4	-10W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft DG				
35	-10B5	-10W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Fortluft DG				
36	-10B6	-10W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 3.OG				
37	-10B7	-10W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft 3.OG				
38	-10B8	-10W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 2.OG				
39	-10B9	-10W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft 2.OG				
40	-10B10	-10W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 1.OG				

[illegible]

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge																									
4	ALE3D5FD10C2A0			Wirkenergiezähler 65A 3p.		-1B1, -15B5, -15B3, -15B1																									
6				CLIOL821 XS821-22		-8B1, -7B1, -6B1, -5B1, -4B1, -3B1																									
1				CLIOL822 XS821-22 +XSL814		-9B1																									
2				CLIOL823 +XS823		-10B1, -11B1																									
2				CLIOL-R 824 +XS824-25		-13B1, -12B1																									
1	ALD1D5FD00A2A00			Energiezähler Messung bis 32A		-16B1																									
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1																									
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2																									
1				Glasrohrsicherung		-1F3																									
3	C16/3			Sicherungsautomaten		-15F1, -15F3, -15F2																									
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-15F4																									
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-16F1																									
6	C13/1			Sicherungsautomaten		-16F6, -16F5, -16F4, -16F7, -16F3																									
						-16F2																									
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1																									
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-13H1																									
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-15K1																									
1	700x1900x300			Wandschrank		-0N1																									
1				CLAKHAWK640		-2N1																									
1				Netzteil		-2N2																									
1	LT100 -66,8A AC23			Hauptschalter		-1Q1																									
1	CRT2			Trafo 230VAC 24VAC		-1T1																									
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1																									
54	M16			Kabelverschraubung		-6W2, -6W3, -7W1, -7W2, -8W2, -8W3																									
						-8W4, -8W1, -6W1, -5W2, -5W1, -4W3																									
						-4W2, -4W1, -3W3, -3W2, -3W1, -2W1																									
						-2W3, -2W2, -8W5, -10W4, -2W4, -11W6																									
						-10W11, -10W12, -11W1, -11W2, -11W3																									
						-10W10, -8W6, -11W5, -10W2, -12W1																									
						-12W2, -12W3, -12W4, -12W5, -11W4, -9W4																									
						-11W7, -10W9, -9W1, -9W3, -8W7, -9W5																									
						-9W6, -10W1, -10W3, -10W5, -10W6, -10W7																									
						-10W8, -9W2																									
<table><tr><td rowspan="4"></td><td>Datum</td><td>08.10.14</td><td rowspan="4"></td><td colspan="3" rowspan="4">HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Materialliste</td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">Zeichn.Nr.:</td></tr><tr><td>Bearb.</td><td>Hättinger F.</td><td colspan="2">356/14</td></tr><tr><td>Gepr.</td><td></td><td colspan="2">Blatt 1</td></tr><tr><td>Norm</td><td></td><td colspan="2">von 2 Bl</td></tr></table>											Datum	08.10.14		HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Materialliste				Zeichn.Nr.:		Bearb.	Hättinger F.	356/14		Gepr.		Blatt 1		Norm		von 2 Bl	
	Datum	08.10.14		HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Materialliste				Zeichn.Nr.:																							
	Bearb.	Hättinger F.						356/14																							
	Gepr.							Blatt 1																							
	Norm							von 2 Bl																							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
15	M20		Kabelverschraubung		-16W10, -16W3, -16W9, -16W8, -16W7				
					-16W6, -16W5, -16W4, -16W2, -16W1				
					-15W3, -15W2, -15W1, -2V2, -2V1				
1	EK 16 ge/gr		Erdungsklemme		-X1				
1	Klemme 16 blau		Klemme N		-X1				
3	Klemme 16 grau		Klemme L		-X1				
14	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1				
26	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X2, -X1				
1			Steckdose für Modem		-1X1				
44	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-XPE, -X2, -X1				
			</						