

Anlage:

Heizung HKLS-01

Lebenshilfe Admont

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

- 600x1000x250 (BxHxT)
- (H)
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein (BxH)
oben
rechts

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo: L/N
mit Trafo: L/N
STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N
STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/-
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

_____ schwarz
 _____ hellblau
 _____ gelb/grün

 _____ braun/hellblau
 _____ rot/rot-weiß
 _____ blau/blau-weiß
 _____ blau/blau-weiß
 _____ blau-weiß
 _____ grün
 _____ orange
 _____ orange

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Fernwärmanlage
003	UWP

```
004 UWP
005 CLAK-HAWK630
006 Modul 1 CLIOL821+XS821-22
007 Modul 2 CLIOL821+XS821-22
```

008	Modul1	3	CLIOL822+XS821-22+XSL814
009	Modul1	4	CLIOL823+XS823
010	Modul1	5	CLIOL-R824+XS824-25
011	Modul1	6	CLIOL-R824+XS824-25




Datum	16.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Heizung HKLS-01
Lebenshilfe Admont
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	
357/14	
Blatt 0	
von 11	Bl.
www.elpe.net	




Datum	16.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Heizung HKLS-01
Lebenshilfe Admont
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	357/14
Blatt	1
von 11	Bl.



HOLTER


Datum 16.10.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm


elpe
 ELEKTRO
 ANLAGENBAU

Heizung HKLS-01
 Lebenshilfe Admont
 Fernwärmeanlage

GRT

Zeichn.Nr.:
 357/14
 Blatt 2
 von 11 Bl.






Datum 16.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Heizung HKLS-01
Lebenshilfe Admont
Modul 1 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:
357/14
Blatt 6
von 11 Bl.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x4JZ M25	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2	-2B1	-2W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Fernwärmeanlage				
3	-2B2	-2W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Reserve				
4	-2B3	-2W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Reserve				
5	-2B4	-2W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Fernwärme Vorlauf				
6	-2B5	-2W5	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Fernwärme Rücklauf				
7	-2B6	-2W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H00 Fernwärme Anforderung				
8	-2B7	-2W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	H00 Fernwärme Leistungsanforderung				
9	-3M1	-3W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H00 Pumpe Fernwärme Netzanschluß				
10	-3B1	-3W2	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	H00 Pumpe Fernwärme Anforderung u. Störung				
11	-3M2	-3W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H01 Pumpe Rad Bestand Netzanschluß				
12	-3B2	-3W4	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	H01 Pumpe Rad Bestand Anforderung u. Störung				
13	-3M3	-3W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	W01 Zirkulationsp. Boiler Bestand Netzanschluß				
14	-4M1	-4W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H00 Pumpe Puffer Netzanschluß				
15	-4B1	-4W2	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	H00 Pumpe Puffer Anforderung u. Störung				
16	-4M2	-4W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H02 Pumpe Zubau EG Netzanschluß				
17	-4B2	-4W4	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	H02 Pumpe Zubau EG Anforderung u. Störung				
18	-4M3	-4W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	H02 Pumpe Zubau OG Netzanschluß				
19	-4B3	-4W6	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	H02 Pumpe Zubau OG Anforderung u. Störung				
20	-4M4	-4W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	W02 Boiler Zubau Zirkulationsp. Netzanschluß				
21	-4M5	-4W8	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Pumpe Lüftung Küche				
22		-5W1	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk				
23	-5B1	-5W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
24	-5B2	-5W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
25	-6B2	-6W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H01 Bestand RAD Vorlauf				
26	-6B3	-6W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	W01 Fühler Boiler Bestand				
27	-6B4	-6W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Vorlauf Lüftung Küche				
28	-6B5	-6W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Rücklauf Lüftung Küche				
29	-7B2	-7W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Pufferfühler oben				
30	-7B3	-7W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H00 Pufferfühler unten				
31	-7B4	-7W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H02 Zubau EG Vorlauf				
32	-7B5	-7W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	H03 Zubau OG Vorlauf				
33	-7B6	-7W5	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	W02 Fühler Boiler Zubau				
34	-8Y1	-8W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	H01 Bestand RAD Ventil				
35	-8Y2	-8W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	H02 Zubau EG Ventil				
36	-8Y3	-8W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	H03 Zubau OG Vorlauf				
37	-8Y4	-8W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	W02 Boiler Zubau Ventil				
38	-8Y5	-8W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung Küche				
39	-11B2	-11W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	W01 Boiler Bestand Ventil				



Datum 16.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Heizung HKLS-01
Lebenshilfe Admont
Kabelliste



Zeichn.Nr.:
357/14
Blatt 1
von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2				CLIOL821 XS821-22		-7B1, -6B1			
1				CLIOL822 XS821-22 +XSL814		-8B1			
1				CLIOL823 +XS823		-9B1			
2				CLIOL-R 824 +XS824-25		-10B1, -11B1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2			
1				Glasrohrsicherung		-1F3			
3	C13/1			Sicherungsautomaten		-3F1, -2F1, -4F1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-11H1			
1	WS 6125 B=600 H=1000 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				CLAKHAWK630		-5N1			
1				Netzteil		-5N2			
1	LTS40 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	CRT2			Trafo 230VAC 24VAC		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
26	M16			Kabelverschraubung		-2W4, -2W5, -2W7, -4W2, -3W2, -3W4			
						-7W5, -6W2, -6W3, -6W4, -7W1, -7W2			
						-6W1, -7W4, -5W3, -8W1, -8W2, -8W3			
						-8W4, -8W5, -11W1, -7W3, -4W6, -4W4			
						-5W1, -5W2			
13	M20			Kabelverschraubung		-4W1, -3W5, -3W3, -3W1, -5V1, -4W7			
						-2W6, -4W8, -2W3, -2W2, -4W3, -2W1			
						-4W5			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
11	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
25	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2, -X6			
26	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -XPE, -X1, -X2, -X1			
1				Steckdose		-1X1			
1				Steckdose für Modem		-1X2			



Datum	16.10.14
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	



Heizung HKLS-01
Lebenshilfe Admont
Materialliste



Zeichn.Nr.:	357/14
Blatt 1	
von 1 Bl.	