

Anlage:

HKLS-02 Lüftungszentrale

Tierfreund KG

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1600x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	200	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links-rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	_____	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	_____	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	_____	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	_____	blau/blau-weiß
GND, DDC:		_____	blau-weiß
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		_____	orange
FREMDSPANNUNG:		_____	orange

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Anlagenbezeichnungen :

L01 Sozialräume	L11 BRA
L02 Gewürze	L12 Ablüfter Chemikalien
L03 Konserven	L13 Ablüfter Kältetechnik
L04 Waschraum	L14 Ablüfter Werkstatt
L05 Produktion OG	L15 Ablüfter Triebwerksraum
L06 Verpackung Lager	L16 Ablüfter Raucher
L07 Verpackung WS	L17 Ablüfter Heizraum
L08 APS	L18 Ablüfter NS-Raum
L09	
L10	

Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 Schrankleuchte, Steuerspannung
003 CLAK-HAWK640
004 Modul 1 - AI - L01,L02
005 Modul 2 - AI - L02,L03,L04
006 Modul 3 - AI - L04,L05
007 Modul 4 - AI - L05
008 Modul 5 - AI - L05,L06
009 Modul 6 - AI - L06,L07,L08
010 Modul 7 - AI - L08
011 Modul 8 - AI - L11,L15,L17,L18
012 Modul 9 - AO - L01
013 Modul 10 - AO - L02
014 Modul 11 - AO - L03
015 Modul 12 - AO - L04
016 Modul 13 - AO - L05
017 Modul 14 - AO - L06
018 Modul 15 - AO - L06,L07
019 Modul 16 - AO - L08
020 Modul 17 - AO - L08
021 Modul 18 - DI - BSK - L01,L02,L03

```

```

022 Modul1 19 - DI - BSK - L04,L05,L06,L07
023 Modul20 - DI - BSK - L07,L08,L12-L15
024 Modul21 - DI - BSK - L15-L18
025 Modul22 - DI - Frostschutz, Filter
026 Modul23 - DI - Filter L01-L05
027 Modul24 - DI - Filter L05-L08
028 Modul25 - DI - UWP Störungen
029 Modul26 - DI - Lüfter Störungen L01-L05
030 Modul27 - DI - Lüfter Störungen L05-L09
031 Modul28 - DI - Schlüsselschalter, LED-Taster
032 Modul29 - DI - Rep-Schalter L01-L05
033 Modul30 - DI - Rep-Schalter L06-L08, Gasalarm L13
034 Modul31 - DO - L01,L02
035 Modul32 - DO - L03,L04
036 Modul33 - DO - L04,L05
037 Modul34 - DO - L06
038 Modul35 - DO - L07,L08
039 Modul36 - DO - L08,L12,L13,L14,L15
040 Modul37 - DO - L016,L17,L18
041 Modul38 - DO - Schlüsselschalter - L03-L08
043 Reserveblatt Modul 39
044 Reserveblatt Modul 40

```

045	BMA, BSK Abschaltung Lüftungen
046	BMA, BSK Abschaltung Lüftungen
047	L01 Sozialräume
048	L02 Gewürze
049	L03 Konserven
050	L04 Waschraum
051	L04 Waschraum
052	L05 Produktion OG
053	L05 Produktion OG
054	L06 Verpackung Lager
055	L06 Verpackung Lager
056	L07 Verpackung WS
057	L08 APS
058	L08 APS
059	L12 Ablüfter Chemikalien
060	L13 Kälte, Gasalarm, externe Anforderungen
061	L13 Ablüfter Kältetechnik
062	L14 Ablüfter Werkstatt
063	L15, L16, L17, L18
064	Innenbeleuchtung Lüftungsanlagen
065	Reserveabgänge




Datum	06.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Deckblatt




Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 0
von 65 Bl.









Datum	06.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG


Modul 31 - D0 - L01,L02



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 34
von 65 Bl.


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Reserveplatz Modul 39

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reserveplatz Modul 40

[illegible]



Datum	06.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe


ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG

BMA, BSK Abschaltung Lüftungen



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 46
von 65 Bl.




Datum 06.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L01 Sozialräume



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 47
von 65 Bl.




Datum 06.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L04 Waschraum



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 51
von 65 Bl.




Datum 06.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm



HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L07 Verpackung WS



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 56
von 65 Bl.




Datum 06.11.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm


elpe
 ELEKTRO
 ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
 Tierfreund KG
 L08 APS



Zeichn.Nr.:
 397/14/02
 Blatt 57
 von 65 Bl.






Datum	06.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU


HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L12 Ablüfter Chemikalien



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 59
von 65 Bl.







0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 4x95JZ M50	4	Netzeinspeisung 3 x 400V AC PEN				
2		-3W1	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk				
3	-3B1	-3W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
4	-3B2	-3W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
5	-4B2	-4W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Fühler Umluft				
6	-4B3	-4W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Fühler Zuluft				
7	-4B4	-4W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Fühler Abluft				
8	-4B5	-4W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Fühler Vorlauf				
9	-4B6	-4W5	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Fühler Rücklauf				
10	-4B7	-4W6	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Fühler Umluft				
11	-4B8	-4W7	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Fühler Zuluft				
12	-4B9	-4W8	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Fühler Abluft				
13	-5B2	-5W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Fühler Vorlauf				
14	-5B3	-5W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Fühler Rücklauf				
15	-5B4	-5W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Fühler Umluft				
16	-5B5	-5W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Fühler Zuluft				
17	-5B6	-5W5	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Fühler Abluft				
18	-5B7	-5W6	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Fühler Vorlauf				
19	-5B8	-5W7	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Fühler Rücklauf				
20	-5B9	-5W8	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Fühler Umluft				
21	-6B2	-6W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Fühler Zuluft				
22	-6B3	-6W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Fühler Abluft				
23	-6B4	-6W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Fühler Vorlauf				
24	-6B5	-6W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Fühler Rücklauf				
25	-6B6	-6W5	YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Kombifühler Zuluft				
26	-6B7	-6W6	YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Kombifühler Abluft				
27	-7B2	-7W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Fühler Umluft				
28	-7B3	-7W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Fühler Vorlauf				
29	-7B4	-7W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Fühler Rücklauf				
30	-8B2	-8W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Fühler Umluft				
31	-8B3	-8W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Fühler Zuluft				
32	-8B4	-8W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Fühler Abluft				
33	-8B5	-8W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Fühler Vorlauf				
34	-9B2	-9W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Fühler Rücklauf				
35	-9B3	-9W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Fühler Umluft				
36	-9B4	-9W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Fühler Zuluft				
37	-9B5	-9W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Fühler Abluft				
38	-9B6	-9W5	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Fühler Vorlauf				
39	-9B7	-9W6	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Fühler Rücklauf				
40	-9B8	-9W7	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Fühler Umluft				

	Datum	06.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				397/14/02	
	Gepr.					Blatt 1	
	Norm					von 8 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
41	-9B9	-9W8	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Fühler Vorlauf				
42	-10B2	-10W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Fühler Rücklauf				
43	-10B3	-10W2	YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16	4	L08 APS Kombifühler Zuluft				
44	-10B4	-10W3	YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16	4	L08 APS Kombifühler Abluft				
45	-10B5	-10W4	YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16	3	L08 vor Ort Drehzahlpoti				
46	-11B2	-11W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L11 Kältezentrale Raumfühler				
47	-11B3	-11W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L15 Triebwerksraum Raumfühler				
48	-11B4	-11W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L17 Heizraum Raumfühler				
49	-11B5	-11W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	L18 NS-Raum Raumfühler				
50	-12Y1	-12W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L01 Sozial Ventil Heizregister				
51	-12Y2	-12W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L01 Sozial Klappe Plattentauscher				
52	-12Y3	-12W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L01 Sozial Klappe Aussenluft				
53	-12Y4	-12W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L01 Sozial Klappe Fortluft				
54	-12Y5	-12W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L01 Sozial Klappe Umluft				
55	-13Y1	-13W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L02 würze Ventil Heizregister				
56	-13Y2	-13W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L02 Gewürze Klappe Plattenscher				
57	-13Y3	-13W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L02 Gewürze Klappe Aussenluft				
58	-13Y4	-13W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L02 Gewürze Klappe Fortluft				
59	-13Y5	-13W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L02 Gewürze Klappe Umluft				
60	-14Y1	-14W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L03 Konserven Ventil Heizregister				
61	-14Y2	-14W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L03 Konserven Klappe Plattentauscher				
62	-14Y3	-14W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L03 Konserven Klappe Aussenluft				
63	-14Y4	-14W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L03 Konserven Klappe Fortluft				
64	-14Y5	-14W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L03 Konserven Klappe Umluft				
65	-15Y1	-15W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L04 Waschraum Ventil Heizregister				
66	-15Y2	-15W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L04 Waschraum Klappe Plattentauscher				
67	-15Y3	-15W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L04 Waschraum Klappe Aussenluft				
68	-15Y4	-15W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L04 Waschraum Klappe Fortluft				
69	-15Y5	-15W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L04 Waschraum Klappe Umluft				
70	-16Y1	-16W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L05 Produktion Ventil Heizregister				
71	-16Y2	-16W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L05 Produktion Ventil Wärmerückgewinnung				
72	-16Y3	-16W3	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 1 Aussenluft				
73	-16Y4	-16W4	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 2 Aussenluft				
74	-16Y5	-16W5	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 3 Aussenluft				
75	-16Y6	-16W6	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 1 Fortluft				
76	-16Y7	-16W7	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 2 Fortluft				
77	-16Y8	-16W8	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 3 Fortluft				
78	-16Y9	-16W9	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 1 Umtluft				
79	-16Y10	-16W10	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 2 Umtluft				
80	-16Y11	-16W11	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05 Produktion Klappe 3 Umtluft				

	Datum	06.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				397/14/02	
	Gepr.					Blatt 2	
	Norm					von 8 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
81	-17Y1	-17W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L06	Verp. Lager	Ventil	Heizregister	
82	-17Y2	-17W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L06	Verp. Lager	Klappe	Plattentauscher	
83	-17Y3	-17W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L06	Verp. Lager	Klappe	Aussenluft	
84	-17Y4	-17W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L06	Verp. Lager	Klappe	Fortluft	
85	-17Y5	-17W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L06	Verp. Lager	Klappe	Umluft	
86	-18Y1	-18W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07	Verp. WS	Ventil	Heizregister	
87	-18Y2	-18W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07	Verp. WS	Klappe	Plattentauscher	
88	-18Y3	-18W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07	Verp. WS	Klappe	Aussenluft	
89	-18Y4	-18W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07	Verp. WS	Klappe	Fortluft	
90	-18Y5	-18W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07	Verp. WS	Klappe	Umluft	
91	-19Y1	-19W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Ventil	Heizregister	
92	-19Y2	-19W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Ventil	Kühlregister	
93	-19Y3	-19W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Klappe	Aussenluft	
94	-19Y4	-19W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Klappe	Fortluft	
95	-19Y5	-19W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Klappe	Umluft	
96	-19Y6	-19W6	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Volumenstromregler	Zuluft Raum	
97	-19Y7	-19W7	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Volumenstromregler	Abluft Raum	
98	-19Y8	-19W8	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Klappe	Abluft Anlage	
99	-20B2	-20W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	Maschinenablüfter 1-4	Leistung	
100	-20B3	-20W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	Maschinenablüfter 5-8	Leistung	
101	-21B2	-21W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK Zuluft	Dach	
102	-21B3	-21W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK Abluft	Dach	
103	-21B4	-21W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK OG	Zuluft	
104	-21B5	-21W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK OG	Abluft	
105	-21B6	-21W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK UG2	Zuluft	
106	-21B7	-21W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK UG2	Abluft	
107	-21B8	-21W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02	Gewürze	BSK DG	Zuluft	
108	-21B9	-21W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02	Gewürze	BSK DG	Abluft	
109	-21B10	-21W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03	Konserven	BSK DG	Zuluft	
110	-21B11	-21W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03	Konserven	BSK DG	Abluft	
111	-22B2	-22W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Waschraum	BSK DG	Zuluft	
112	-22B3	-22W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Waschraum	BSK DG	Abluft	
113	-22B4	-22W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Produktion	BSK DG	Zuluft	Konserven
114	-22B5	-22W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Produktion	BSK DG	Abluft	
115	-22B6	-22W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Produktion	BSK DG	Abluft	
116	-22B7	-22W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Verp. Lager	BSK DG	Zuluft	
117	-22B8	-22W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Verp. Lager	BSK DG	Abluft	
118	-22B9	-22W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Verp. Lager	BSK UG	Zuluft	
119	-22B10	-22W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Verp. Lager	BSK UG	Abluft	
120	-22B11	-22W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07	Verp. WS	BSK DG	Zuluft	

	Datum	06.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Lüftungszentrale Tiefreund KG Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				397/14/02	
	Gepr.					Blatt 3	
	Norm					von 8 Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern	Zielbezeichnung								
121	-22B12			-22W11			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L07 Verp. WS BSK DG Abluft								
122	-22B13			-22W12			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L07 Verp. WS BSK UG Zuluft								
123	-23B2			-23W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L07 Verp. WS BSK UG Abluft								
124	-23B3			-23W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L08 APS BSK DG Zuluft								
125	-23B4			-23W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L08 APS BSK DG Abluft								
126	-23B5			-23W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L08 APS BSK UG Zuluft								
127	-23B6			-23W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L08 APS BSK UG Abluft								
128	-23B7			-23W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L12 Chemikalien BSK DG Abluft								
129	-23B8			-23W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L12 Chemikalien BSK UG Abluft								
130	-23B9			-23W8			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L13 Kälte Abluft BSK DG								
131	-23B10			-23W9			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L13 Kälte Abluft BSK UG								
132	-23B11			-23W10			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L14 Werkstätte Abluft BSK DG								
133	-23B12			-23W11			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L14 Werkstätte Abluft BSK UG								
134	-23B13			-23W12			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L15 Triebwerksraum BSK Abluft UG								
135	-24B2			-24W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L15 Triebwerksraum BSK Abluft DG								
136	-24B3			-24W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L16 BSK Ablüfter Raucher Reserve								
137	-24B4			-24W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L17 Heizraum BSK Zuluft								
138	-24B5			-24W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L18 NS-Raum BSK Zuluft								
139	-24B6			-24W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	BSK Reserve								
140	-24B7			-24W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	BSK Reserve								
141	-24B8			-24W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	BSK Reserve								
142	-24B9			-24W8			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	BSK Reserve								
143	-24B10			-24W9			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	BSK Reserve								
144	-25B2			-25W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L01 Sozial Frostschutzthermostat								
145	-25B3			-25W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L02 Gewürze Frostschutzthermostat								
146	-25B4			-25W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L03 Konserven Frostschutzthermostat								
147	-25B5			-25W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L04 Waschraum Frostschutzthermostat								
148	-25B6			-25W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L05 Produktion Frostschutzthermostat								
149	-25B7			-25W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L06 Verp. Lager Frostschutzthermostat								
150	-25B8			-25W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L07 Verp. WS Frostschutzthermostat								
151	-25B9			-25W8			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L08 APS Frostschutzthermostat								
152	-25B10			-25W9			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L01 Sozial Filter Aussenluft								
153	-25B11			-25W10			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L01 Sozial Filter Zuluft								
154	-25B12			-25W11			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L01 Sozial Filter Abluft								
155	-26B2			-26W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L02 Gewürze Filter Aussenluft								
156	-26B3			-26W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L02 Gewürze Filter Zuluft								
157	-26B4			-26W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L02 Gewürze Filter Abluft								
158	-26B5			-26W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L03 Konserven Filter Aussenluft								
159	-26B6			-26W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L03 Konserven Filter Zuluft								
160	-26B7			-26W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2	L03 Konserven Filter Abluft								

	Datum	06.11.14		HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				397/14/02
	Gepr.					Blatt 4
	Norm					von 8 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
161	-26B8	-26W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Filter Aussenluft				
162	-26B9	-26W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Filter Zuluft				
163	-26B10	-26W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Filter Abluft				
164	-26B11	-26W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Aussenluft				
165	-26B12	-26W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Zuluft				
166	-26B13	-26W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Abluft 1				
167	-27B2	-27W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Abluft 2				
168	-27B3	-27W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Filter Aussenluft				
169	-27B4	-27W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Filter Zuluft				
170	-27B5	-27W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Filter Abluft				
171	-27B6	-27W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Filter Aussenluft				
172	-27B7	-27W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Filter Zuluft				
173	-27B8	-27W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Filter Abluft				
174	-27B9	-27W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Filter Aussenluft				
175	-27B10	-27W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Filter Zuluft 1				
176	-27B11	-27W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Filter Zuluft 2				
177	-27B12	-27W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Filter Abluft 1				
178	-27B13	-27W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Filter Abluft 2				
179	-31B2	-31W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L03 Konserven Schlüsselschalter Reinigung				
180	-31B3	-31W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L04 Waschraum Schlüsselschalter Reinigung				
181	-31B4	-31W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L05 Produktion Schlüsselschalter Reinigun				
182	-31B5	-31W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07 Verp.WS Schlüsselschalter Reinigung				
183	-31B6	-31W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Schlüsselschalter Reinigung				
184	-31B7	-31W6	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	3	L08 externer Schalter Raumkonditionierung				
185	-31B8	-31W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L12 Chemikalien externe Anforderung				
186	-31B9	-31W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L13 Kälte Ablüfter externe Anforderung				
187	-31B10	-31W9	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L14 Werkstatt Taster mit LED				
188	-31B11	-31W10	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L15 Raucher LED Taster extern				
189	-45B1	-45W1	YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16	5	BMA				
190	-47M1	-47W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L01 Netzanschluss Zuluftventilator				
191	-47B1	-47W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Rep.-Schalter Zuluftventilator				
192	-47M2	-47W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01 Steuerkabel Zuluftventilator				
193	-47M3	-47W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L01 Netzanschluss Abluftventilator				
194	-47B2	-47W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Rep.-Schalter Abluftventilator				
195	-47M4	-47W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01 Steuerkabel Abluftventilator				
196	-47M5	-47W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L01 Sozial UWP				
197	-47B3	-47W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Störmeldung Sozial UWP				
198	-47B4	-47W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L01 Frostschutzheizung				
199	-48M1	-48W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L02 Netzanschluss Zuluftventilator				
200	-48B1	-48W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Rep.-Schalter Zuluftventilator				



Datum	06.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Kabelliste



Zeichn.Nr.:	
397/14/02	
Blatt 5	
von 8	Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
201	-48M2	-48W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L02	Steuerkabel	Zuluftventilator		
202	-48M3	-48W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L02	Netzanschluss	Abluftventilator		
203	-48B2	-48W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02	Rep.-Schalter	Abluftventilator		
204	-48M4	-48W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L02	Steuerkabel	Abluftventilator		
205	-48M5	-48W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02	Gewürze	UWP		
206	-48B3	-48W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02	Störmeldung	Gewürze UWP		
207	-48B4	-48W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02	Frostschutzheizung			
208	-49M1	-49W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L03	Netzanschluss	Zuluftventilator		
209	-49B1	-49W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03	Rep.-Schalter	Zuluftventilator		
210	-49M2	-49W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L03	Steuerkabel	Zuluftventilator		
211	-49M3	-49W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L03	Netzanschluss	Abluftventilator		
212	-49B2	-49W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03	Rep.-Schalter	Abluftventilator		
213	-49M4	-49W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L03	Steuerkabel	Abluftventilator		
214	-49M5	-49W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L03	Konserven	UWP		
215	-49B3	-49W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03	Störmeldung	Konserven UWP		
216	-49B4	-49W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L03	Frostschutzheizung			
217	-50M1	-50W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Zuluftventilator 1		
218	-50B1	-50W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Zuluftventilator 1		
219	-50M2	-50W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L04	Steuerkabel	Zuluftventilator 1		
220	-50M3	-50W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Abluftventilator 1		
221	-50B2	-50W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Abluftventilator 1		
222	-50M4	-50W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L04	Steuerkabel	Abluftventilator 1		
223	-51M1	-51W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Zuluftventilator 2		
224	-51B1	-51W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Zuluftventilator 2		
225	-51M2	-51W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01	Steuerkabel	Zuluftventilator 2		
226	-51M3	-51W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Abluftventilator 2		
227	-51B2	-51W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Abluftventilator 2		
228	-51M4	-51W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L04	Steuerkabel	Abluftventilator 2		
229	-51M5	-51W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L04	Waschraum	UWP		
230	-51B3	-51W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Störmeldung	Waschraum UWP		
231	-51B4	-51W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L04	Frostschutzheizung			
232	-52B1	-52W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Revisionsschalter	ZULV		
233		-52W2	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05	Steuerkabel	FU-ZULV		
234		-52W3	YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16	4	L05	Meldekabel	FU-ZULV		
235	-52B2	-52W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Revisionsschalter	ABLV		
236		-52W5	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05	Steuerkabel	FU-ABLV		
237		-52W6	YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16	4	L05	Meldekabel	FU-ABLV		
238	-53M1	-53W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L05	Produktion	UWP Heizung		
239	-53B1	-53W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Störmeldung	Produktion UWP Heizung		
240	-53M2	-53W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L05	Produktion	UWP WRG		



Datum 06.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm



HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Kabelliste



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 6
von 8 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
241	-53B2	-53W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Störmeldung Produktion UWP WRG				
242	-53B3	-53W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L05 Frostschutzheizung				
243	-54M1	-54W1	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L06 Netzanschluss Zuluftventilator 1				
244	-54B1	-54W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Rep.-Schalter Zuluftventilator 1				
245	-54M2	-54W3	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L06 Steuerkabel Zuluftventilator 1				
246	-54M3	-54W4	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L06 Netzanschluss Abluftventilator 1				
247	-54B2	-54W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Rep.-Schalter Abluftventilator 1				
248	-54M4	-54W6	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L06 Steuerkabel Abluftventilator 1				
249	-55M1	-55W1	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L06 Netzanschluss Zuluftventilator 2				
250	-55B1	-55W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Rep.-Schalter Zuluftventilator 2				
251	-55M2	-55W3	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L06 Steuerkabel Zuluftventilator 2				
252	-55M3	-55W4	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L06 Netzanschluss Abluftventilator 2				
253	-55B2	-55W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Rep.-Schalter Abluftventilator 2				
254	-55M4	-55W6	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L06 Steuerkabel Abluftventilator 2				
255	-55M5	-55W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L06 Verpackung Lager UWP				
256	-55B3	-55W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Störmeldung Verpackung Lager UWP				
257	-55B4	-55W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L06 Frostschutzheizung				
258	-56M1	-56W1	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L07 Netzanschluss Zuluftventilator				
259	-56B1	-56W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Rep.-Schalter Zuluftventilator				
260	-56M2	-56W3	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L01 Steuerkabel Zuluftventilator				
261	-56M3	-56W4	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L01 Netzanschluss Abluftventilator				
262	-56B2	-56W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Rep.-Schalter Abluftventilator				
263	-56M4	-56W6	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L01 Steuerkabel Abluftventilator				
264	-56M5	-56W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L07 Verpackung WS UWP				
265	-56B3	-56W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Störmeldung Verpackung WS				
266	-56B4	-56W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L07 Frostschutzheizung				
267	-57M1	-57W1	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Zuluftventilator 1				
268	-57B1	-57W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Zuluftventilator 1				
269	-57M2	-57W3	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L08 Steuerkabel Zuluftventilator 1				
270	-57M3	-57W4	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Abluftventilator 1				
271	-57B2	-57W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Abluftventilator 1				
272	-57M4	-57W6	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L08 Steuerkabel Abluftventilator 1				
273	-58M1	-58W1	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Zuluftventilator 2				
274	-58B1	-58W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Zuluftventilator 2				
275	-58M2	-58W3	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L08 Steuerkabel Zuluftventilator 2				
276	-58M3	-58W4	YSLCY (LSYCVy) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Abluftventilator 2				
277	-58B2	-58W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Abluftventilator 2				
278	-58M4	-58W6	YSLCY (LSYCVy) 7x0,750Z M16	6	L06 Steuerkabel Abluftventilator 2				
279	-58M5	-58W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L08 APS UWP				
280	-58B3	-58W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Störmeldung APS UWP				



Datum	06.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Kabelliste



Zeichn.Nr.:	
397/14/02	
Blatt 7	
von 8	Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge					
8			CLIOL821 XS821-22			-11B1, -5B1, -6B1, -7B1, -4B1, -9B1					
						-10B1, -8B1					
9			CLIOL822 XS821-22 +XSL814			-17B1, -12B1, -14B1, -13B1, -15B1					
						-16B1, -19B1, -20B1, -18B1					
13			CLIOL823 +XS823			-33B1, -26B1, -30B1, -22B1, -29B1					
						-28B1, -32B1, -23B1, -25B1, -31B1					
						-27B1, -21B1, -24B1					
8			CLIOL-R 824 +XS824-25			-35B1, -34B1, -41B1, -40B1, -38B1					
						-37B1, -36B1, -39B1					
7	Tytan R D0 3x35A		Reiter-Sicherungslastschalter			-1F5, -1F1, -1F2, -1F4, -1F6, -1F7					
						-1F3					
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter			-2F1					
2	C6/1		Sicherungsautomaten			-2F2, -63F1					
1			Glasrohrsicherung			-2F3					
21	C13/3		Sicherungsautomaten			-51F2, -55F2, -55F1, -48F1, -48F2					
						-51F1, -47F2, -50F1, -54F1, -49F1					
						-49F2, -50F2, -47F1, -54F2, -65F2					
						-56F1, -56F2, -58F2, -57F1, -58F1					
						-57F2					
20	C13/1		Sicherungsautomaten			-53F1, -65F4, -56F4, -65F3, -56F3					
						-48F4, -48F3, -64F1, -49F3, -53F3					
						-55F3, -58F4, -51F3, -53F2, -47F4					
						-47F3, -58F3, -49F4, -55F4, -51F4					
1	PKZM0-6,3		Motorschutzschalter			-59F1					
2	PKZM0-1,6		Motorschutzschalter			-61F1, -62F1					
3	NHI-E-11-PKZO		Normalhilfsschalter								
1	C16/3		Sicherungsautomaten			-65F1					
1			Schrank- leuchte mit Steckdose			-2H1					
57	Relais2polig24VAC		Miniatur - Relais 2polig			-23K1, -46K1, -23K6, -45K5, -23K5					
						-23K4, -23K3, -45K4, -23K2, -23K8					
						-22K12, -24K7, -45K9, -24K1, -22K10					
						-22K9, -45K7, -21K1, -24K6, -24K5					
						-24K8, -24K4, -24K3, -24K9, -23K7					
		Datum	06.11.14		 ELEKTRO ANLAGENBAU						Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.								397/14/02
		Gepr.									Blatt 1
		Norm									von 4 Bl.
					HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG						
					Materialliste						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
							-45K1, -22K11, -23K12, -45K2, -23K11			
							-23K10, -45K3, -23K9, -24K2, -21K10			
							-21K2, -21K3, -21K4, -21K5, -21K6			
							-46K7, -21K7, -21K8, -46K6, -21K9			
							-22K8, -46K5, -22K1, -22K2, -22K4			
							-46K4, -22K6, -46K2, -22K3, -46K3			
							-22K7, -22K5			
57	Sockel 2polig			Sockel für Minitur Relais 2polig						
3	Relais4polig24VAC			Miniatur - Relais 4polig			-45K8, -45K10, -45K6			
7	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig						
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-60K1, -60K2, -60K3, -60K4			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
3	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz			-62K1, -61K1, -59K1			
1	ST 16184 B=1600 H=1800 T=400			Standschrank IP 55			-0N1			
1				CLAKHAWK640			-3N1			
2				Netzteil			-3N2, -3N4			
1				TouchPanel			-3N3			
1	PN2-200			Hauptschalter			-1Q1			
1	CRT2			Trafo 230VAC 24VAC			-2T1			
1	M50			Kabelverschraubung			-1W1			
247	M16			Kabelverschraubung			-6W4, -25W11, -7W3, -7W1, -26W5, -5W8			
							-9W1, -9W2, -8W2, -26W6, -7W2, -9W7			
							-23W9, -6W5, -9W3, -9W4, -9W5, -26W8			
							-9W6, -26W9, -26W10, -26W11, -26W12			
							-26W7, -25W8, -6W1, -24W6, -25W1, -25W4			
							-6W2, -24W5, -25W5, -25W6, -6W6, -5W7			
							-6W3, -5W6, -8W4, -25W9, -25W10, -8W1			
							-8W3, -25W7, -26W1, -26W2, -26W3, -26W4			
							-25W2, -17W2, -22W6, -22W7, -22W8			
							-18W5, -18W4, -18W3, -18W2, -18W1			
							-17W5, -23W11, -17W3, -22W3, -17W1			
							-16W11, -16W10, -16W9, -16W8, -16W7			
							-16W6, -22W9, -22W10, -17W4, -21W3			
		Datum	06.11.14			HKLS-02 Lüftungszentrale Tiefreund KG Materialliste				Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.							397/14/02
		Gepr.								Blatt 2
		Norm								von 4 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
						-19W2, -19W3, -19W4, -19W5, -19W6				
						-19W7, -19W8, -20W1, -20W2, -22W5				
						-21W2, -22W4, -21W4, -21W5, -21W6				
						-21W7, -21W8, -21W9, -21W10, -22W1				
						-22W2, -16W3, -21W1, -24W4, -16W5				
						-23W7, -23W8, -23W10, -23W12, -24W1				
						-12W5, -12W4, -12W3, -23W5, -24W3				
						-23W4, -12W2, -12W1, -11W4, -11W3				
						-11W2, -11W1, -10W4, -10W3, -10W2				
						-10W1, -24W2, -14W5, -9W8, -22W12				
						-23W1, -23W2, -16W2, -16W1, -15W5				
						-15W4, -15W3, -23W6, -15W1, -16W4				
						-14W4, -14W3, -14W2, -14W1, -13W5				
						-13W4, -13W3, -13W2, -13W1, -23W3				
						-15W2, -51W6, -48W8, -54W3, -54W2				
						-53W4, -53W2, -52W6, -52W5, -52W4				
						-52W3, -47W3, -52W2, -54W6, -51W8				
						-55W2, -51W5, -51W3, -51W2, -50W6				
						-50W5, -50W3, -50W2, -49W8, -49W6				
						-49W5, -49W3, -49W2, -27W1, -57W6				
						-24W9, -24W8, -24W7, -22W11, -60W4				
						-60W3, -60W2, -60W1, -58W8, -58W6				
						-58W5, -54W5, -58W2, -52W1, -57W5				
						-57W3, -57W2, -56W8, -56W6, -56W5				
						-56W3, -56W2, -55W8, -55W6, -55W5				
						-55W3, -58W3, -19W1, -4W7, -31W7, -31W8				
						-31W9, -31W10, -31W5, -5W5, -31W4, -5W4				
						-25W3, -5W3, -5W2, -5W1, -4W8, -47W2				
						-27W9, -27W2, -27W3, -27W4, -27W5				
						-27W6, -31W6, -27W8, -45W1, -27W10				
						-27W11, -27W12, -31W1, -31W2, -31W3				
						-27W7, -3W3, -47W6, -48W3, -3W1, -48W2				
						-47W8, -47W5, -3W2, -4W1, -4W4, -48W6				
		Datum	06.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU		HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Materialliste				Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.							397/14/02
		Gepr.								Blatt 3
		Norm								von 4 Bl.

[illegible]