

Anlage:

HKLS-01 Laborlüftung

EMI Stainach

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Anlagenbezeichnungen :

A00 Allgemeines
L01 Lüftungsanlage chemisches Labor
L02 Lüftungsanlage Mikrobiologie
L03 Abluftanlage Tischabzug
L04 Abluftanlage Abrauchabzug
L05 Abluftanlage Flaschenschrank

Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 CLAK-HAWK640
003 Modul 1 - AI - A00, L01
004 Modul 2 - AI - L01
005 Modul 3 - AI - L02
006 Modul 4 - AI - L02
007 Modul 5 - A0 - L01

```

```

008 Modul 6 - A0 - L02
009 Modul 7 - DI - L01
010 Modul 8 - DI - L02
011 Modul 9 - DI - L00,L01,L02
012 Modul 10 - DI - L03,L05,L05
013 Modul 11 - DO - L01,L02
014 Modul 12 - DO - L03,L04,L05,A00
015 Reserveblatt

```

```

016 BMA, BSK Abschaltung Lüftungen
017 Frostschutzheizung, UWP, Innenbeleuchtung
018 L01 Labor Zuluftventilatoren
019 L01 Labor Abluftventilatoren
020 L02 MikroB ZULV u. ABLV
021 L03 Tischabzug
022 L04 Abrauchabzug
023 L05 Flaschenschrank

```




Datum	13.04.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-01 Laborlüftung
EMI Stainach
Deckblatt




Zeichn.Nr.:	093/15
Blatt 0	von 23 Bl
www.elpe.net	

















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reserveplatz	Modul
--------------	-------



Datum	13.04.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-01 Laborlüftung
EMI Stainach
Reserveblatt



Zeichn.Nr.:
093/15
Blatt 15
von 23 Bl.

[illegible]

	Datum	13.04.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				093/15
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1	ALE3D5FD10C2A0			Wirkenergiezähler 65A 3p.		-1B1						
4				CLIOL821 XS821-22		-3B2, -5B2, -6B3, -4B3						
2				CLIOL822 XS821-22		-7B1, -8B1						
4				CLIOL823 +XS823		-12B1, -10B4, -11B2, -9B4						
2				CLIOL-R 824 +XS824-25		-13B1, -14B1						
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1						
2	C10/1			Sicherungsautomaten		-17F1, -17F3						
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-17F2, -1F3, -1F2						
3	C16/3			Sicherungsautomaten		-18F1, -17F4, -18F2						
4	C13/3			Sicherungsautomaten		-19F2, -19F1, -20F2, -20F1						
1	C6/3			Sicherungsautomaten		-21F1						
2	PKZMO-0,63			Motorschutzschalter		-23F1, -22F1						
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1						
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-14H1						
12	Sockel 2polig			Sockel für Minitur Relais 2polig								
12	Relais2polig24VDC			Miniatur - Relais 2polig		-23K1, -22K1, -21K1, -19K1, -11K1						
						-18K1, -16K3, -11K4, -16K2, -11K2						
						-16K1, -11K3						
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-23K2, -22K2						
1				Schaltschrankventilator		-1M1						
1	ST 8184 B=800 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1						
2				Netzteil		-1N1, -2N2						
1				CLAKHAWK640		-2N1						
1				Switch		-2N3						
1				Steckernetzteil Switch		-2N4						
1				EY-AM300 F002 Sauter		-2N5						
1				TouchPanel		-2N6						
3				VLT FC102		-20N1, -20N2, -21N1						
1				Thermostat		-1P1						
1	LT100 -66,8A AC23			Hauptschalter		-1Q1						
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1						
18	M20			Kabelverschraubung		-5W4, -17W6, -5W3, -3W5, -3W4, -17W1						
HOLTER				Datum13.04.15 Bearb.Hattinger F. Gepr. Norm		elpe ELEKTRO ANLAGENBAU			HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach Materialliste		GRT Zeichn.Nr.: 093/15 Blatt 1 von 2 Bl.	

	Datum	13.04.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				093/15
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.