

Anlage:

HKLS-03 Turnhalle

VS-HS Trieben

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten ist nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig ist, ist dies die Verantwortung der Anwender. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sämtliche Kabel und Kleinführungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachziehen!

Anlagenbezeichnungen:

H01 Kesselfolge	H18 Transfer Sauna
H02 Klassen VS Ost	L01 Lüftung Buffet
H03 Klassen VS Süd	L02 Lüftung Turnhalle NEU
H04 Turnsaal VS RAD	
H05 Wohnung VS	
H06 Wohnung Amtsgebäude	
H07 Büro Amtsgebäude	
H08 Buffet Rad	
H09 Turnhalle NEU Rad	
H10 Frischwasserstation Turnhalle	
H11 Boiler HS (Frischwasserstation)	
H12 Transfer HS	
H13 Klassen HS Süd	
H13 Klassen HS Süd	
H15 HS DG Süd	
H16 WC und Gänge	
H17 Klassen HS_KG	

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Steuerspannung
003	LON
004	Modul 1 - AI
005	Modul 2 - AI
006	Modul 3 - AO

```
007 Modul 4 - AO
008 Modul 5 - DI
009 Modul 6 - DI
010 Modul 7 - DI
011 Modul 8 - DO
012 Modul 9 - DO
013 Modul 10 - DO
```

```

014 Reserveblatt
015 UWP
016 L02 Lftg. Turnhalle Rotationstauscher
017 L01 Lftg. Buffet ZLFV + ABLV
018 L02 Lftg. Turnhalle ZLFV + ABLV
019 L03 Garderobe Ablüfter

```




Datum	30.07.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-03 Turnhalle
VS-HS Trieben
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	204/15
Blatt 0	von 19 Bl.
www.e1ne.net	



Datum	30.07.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-03 Turnhalle
VS-HS Trieben
Netzanschluß




Zeichn.Nr.:	204/15
Blatt 1	
von 19	B1.





elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU





Zeichn.Nr.:	
204/15	
Blatt 3	
von 19	Bl











0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Datum	30.07.15		HKLS-03 Turnhalle VS-HS Trieben Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				204/15
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 2 Bl.

	Datum	30.07.15		HKLS-03 Turnhalle VS-HS Trieben Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				204/15
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge					
2				CLIOL821 XS821-22		-4B1, -5B1					
2				CLIOL822 XS821-22		-7B1, -6B1					
3				CLIOL823 +XS823		-9B1, -8B1, -10B1					
3				CLIOL-R 824 +XS824-25		-11B1, -13B1, -12B1					
1	Tytan R DO 3x50A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F1					
1	Tytan R DO 3x35A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F2					
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-2F1					
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-2F2					
1				Glasrohrsicherung		-2F3					
4	C13/1			Sicherungsautomaten		-17F1, -16F1, -15F1, -17F2					
2	C13/3			Sicherungsautomaten		-18F2, -18F1					
1	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-19F1					
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter							
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-2H1					
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-13H1					
1	R63-40_230			Kleinschütz		-1K1					
8	Relais2polig24VAC			Miniatur - Relais 2polig		-9K8, -9K6, -9K4, -9K7, -9K3, -9K2					
						-9K1, -9K5					
8	Sockel 2polig			Sockel für Minitur Relais 2polig							
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-19K1					
1	ST 8184 B=800 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1					
1	LT100 -66,8A AC23			Hauptschalter		-1Q1					
1	CRT2			Trafo 230VAC 24VAC		-2T1					
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1					
1	M32			Kabelverschraubung		-1W2					
48	M16			Kabelverschraubung		-3W2, -3W1, -7W1, -7W3, -4W3, -8W2					
						-6W2, -8W3, -8W4, -8W5, -8W6, -8W1					
						-5W3, -4W4, -4W5, -4W6, -4W7, -4W8					
						-4W1, -5W2, -6W3, -5W4, -11W1, -4W2					
						-5W5, -6W1, -8W7, -5W1, -12W2, -17W4					
						-18W2, -18W4, -9W1, -9W5, -15W2, -16W2					
						-12W3, -17W2, -12W1, -11W3, -11W2					
						-15W6, -9W6, -15W8, -9W4, -9W3, -9W2					
		Datum	30.07.15			HKLS-03 Turnhalle VS-HS Trieben Materialliste					Zeichn.Nr.:
Bearb.	Hattinger F.	204/15									
Gepr.		Blatt 1									
Norm		von 2 Bl.									
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge		
							-15W4		
12	M20			Kabelverschraubung			-15W5, -15W9, -18W1, -16W1, -17W1		
							-15W3, -15W7, -19W1, -18W3, -17W3		
							-15W1, -7W2		
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme			-X1		
1	Klemme 10 blau			Klemme N			-X1		
3	Klemme 10 grau			Klemme L			-X1		
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme			-X1		
1	Klemme 35 blau			Klemme N			-X1		
3	Klemme 35 grau			Klemme L			-X1		
41	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X1, -X2, -X1		
15	Klemme 2,5 blau			Klemme N			-X1, -X1		
2				Steckdose			-2X1, -2X2		
39	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-XPE, -X1, -X1		