

Anlage:

HKLS-02 Hauptschule L03, L05, L06, L07

Schule Eggelsberg

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x800x250	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 Modbus
003 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
004 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
005 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
006 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R

```

```

007 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
008 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
009 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
010 EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
011 EAP FB 10D0 Modul: 2
012 EAP FB 10D0 Modul: 2
013 Reserve

```

014	H11 UWP Veranstaltung
015	HK-Antrieb
016	H15 UWP FBH Garderobe KG
017	Ventilator L04 Lehrmittelraum
018	Ventilator L03 Ausspeisungssaal
019	Ventilator L06 Lehrküche




Datum	22.03.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Hauptschule L03, L05, L06, L07
Schule Eggelsberg
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	071/16
Blatt 0	von 19 Bl.
www.elpe.net	





° -3N1
EAP
FB8XI.8DI.
6A0-U.
7D0-R

Modul: 1

6 Ausgänge analog 0-10V

A00

A01

A02

C4

A03

A04


A05


5

The diagram illustrates the wiring for a three-phase motor. It shows six terminals at the bottom: U, V, W, PE, N, and GND. Above them are six corresponding supply lines:

- Phase 1 (Blue solid line):** Labeled "24VDC+" on the right, connected to terminal U.
- Phase 2 (Blue dashed line):** Labeled "24VDC-" on the right, connected to terminal V.
- Phase 3 (Brown solid line):** Labeled "230VACN" on the right, connected to terminal W.
- Neutral (Cyan dashed line):** Labeled "PE" on the right, connected to terminal N.
- Protective Earth (Black dashed line):** Labeled "PE" on the right, connected to both terminal PE and GND.

Each supply line has a voltage rating of "/4.9" on its left end.





° -7N1
EAP
FB8XI.8DI.
6AO-U.
7DO-R

Modul: 2

6 Ausgänge analog 0-10V

A00

A01

A02


C4

A03


A04

A05

C5







/1.9 >

/1.9 >

/1.9 >

/13.9 >

400VACL1

400VACL2

400VACL3

230VACL

/16.0

/16.0

/16.0

/15.0

/13.9 >

/13.9 >


230VACN

PE

/15.0

/15.0






Datum	22.03.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Hauptschule L03, L05, L06, L07
Schule Eggelsberg
H15 UWP FBH Garderobe KG



Zeichn.Nr.:	
071/16	
Blatt 16	
von 19	B1.



	Datum	22.03.16		HKLS-02 Hauptschule L03, L05, L06, L07 Schule Eggelsberg Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				071/16
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

	Datum	22.03.16	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Hauptschule L03, L05, L06, L07 Schule Eggelsberg Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				071/16
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.