

Anlage:

HKLS

VS Mieders

Firma:

Holter

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE:

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1200x2000x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links - rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 L01 Ventilatoren
003 L02 Ventilatoren
004 Dachgulli Heizung, Fäkalhebeanlage
005 Ventilatoren L03, L04, L05, L06
006 UWP
007 Fernwärmestation
008 L02 Zonenklappen
009 AUL FOL Klappen
010 CLAX-HAWK640
011 EAP B.02 8DI
012 Präsenzmelder
013 Präsenzmelder / Störungen
014 Störmeldungen
015 Störmeldungen

```

```

016 Störmeldungen, Schalter L02
017 BMA, DDC Reset
018 EAP E16XI
019 EAP E16XI
020 EAP E16XI
021 EAP E16XI
022 EAP E8D0-R/H
023 EAP E8D0-R/H
024 EAP E8D0-R/H
025 EAP E8A0-U/H
026 EAP E8A0-U/H
027 Reserve
028 Reserve
029 Reserve
030 Reserve
031 EAP B.02 8DI

```

032	BSK	L01	
033	BSK	L01	
034	BSK	L01	
035	BSK	L01	
036	BSK	L01	
037	BSK	L01	
038	BSK	L01	
039	BSK	L01	
040	BSK	L01	
041	BSK	L01	
042	BSK	L01	
043	BSK	L01	/ BSK L02
044	BSK	L02	
045	BSK	L02	
046	BSK	L02	
047	BSK	L02	



Datum	30.06.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS
VS Mieders
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	
140/16	
Blatt 0	
von 47	Bl.
















www.elpe.net

Datum	30.06.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



www.elpe.net

HKLS
VS Mieders
Störmeldungen



www.elpe.net


Zeichn.Nr.:
140/16
Blatt 14
von 47 Bl.

°-14N1

EAP

E16DI

Modul: 3






-16N1
EAP
E16DI

Modul: 4

p
n




°-16N1

EAP


E16DI

Modul: 4





Modul: 6




°-20N1


EAP

E16XI

Modul: 6







The diagram shows a 4-core cable with the following conductors and their cross-sectional areas:

- 24VDC+ (Solid blue line, 26.9 mm²)
- 24VDC- (Dashed blue line, 26.9 mm²)
- 230VACL (Solid black line, 26.9 mm²)
- 230VACN (Dashed cyan line, 26.9 mm²)
- PE (Dotted black line, 28.0 mm²)




The diagram shows a horizontal row of five terminal connections. Each connection is represented by a horizontal line with an arrowhead pointing to the right. The lines are color-coded and styled as follows:

- 24VDC+:** A solid blue line.
- 24VDC-:** A dashed blue line.
- 230VACL:** A solid brown line.
- 230VACN:** A dashed cyan line.
- PE:** A dash-dot black line.

On the left side of the diagram, the label **/27.9** is repeated five times, aligned with each terminal connection. On the right side, the labels **24VDC+**, **24VDC-**, **230VACL**, **230VACN**, and **PE** are stacked vertically, aligned with their respective lines. To the far right of each line, the label **/29.0** is repeated five times.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Datum	30.06.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS
VS Mieders
Reserve



Zeichn.Nr.:	
140/16	
Blatt 29	
von 47 Bl.	
www.elpe.net	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Datum	30.06.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS
VS Mieders
Reserve




Zeichn.Nr.:	
140/16	
Blatt 30	
von 47	Bl.


°-34N1

EAP

E16DI

Modul: 23






° - 44N1

EAP

E16DI

Modul: 28



	Datum	30.06.16	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS VS Mieders Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				140/16	
	Gepr.					Blatt 1	
	Norm					von 6 Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
41	-8Y2			-8W2			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		L02 Zonenklappe Turnsaal ABL							
42	-8Y3			-8W3			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		L02 Zonenklappe Geräte ZUL							
43	-8Y4			-8W4			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		L02 Zonenklappe Geräte ABL							
44	-9Y1			-9W1			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		L01 AUL Klappe							
45	-9Y2			-9W2			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		L01 FOL Klappe							
46	-9Y3			-9W3			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		L02 AUL Klappe							
47	-9Y4			-9W4			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		L02 FOL Klappe							
48				-10W1			S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1			1		Ethernet GLT Netzwerk							
49	-12B1			-12W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG WC-H							
50	-12B2			-12W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG WC-D							
51	-12B3			-12W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG PR							
52	-12B4			-12W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG WC-Bf							
53	-12B5			-12W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG WC-Mäd 2							
54	-12B6			-12W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG WC-Bu 1							
55	-12B7			-12W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG WC-Bu 2							
56	-12B8			-12W8			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG WC-Mäd 2							
57	-13B1			-13W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG Lager							
58	-13B2			-13W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG Service							
59	-14B1			-14W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 ABL Filter							
60	-14B2			-14W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 AUL Filter							
61	-14B3			-14W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 Frostwächter							
62	-15B1			-15W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 ABL Filter							
63	-15B2			-15W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 AUL Filter							
64	-15B3			-15W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 Frostwächter							
65	-16B1			-16W1			YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16			3		Schalter L02							
66	-17B1			-17W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		BMA							
67	-17B2			-17W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder EG WC-H							
68	-17B3			-17W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder EG WC-D							
69	-17B4			-17W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Präsenzmelder OG Kopierer							
70	-17B5			-17W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 Vereisungsschutz WRG							
71	-17B6			-17W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 Vereisungsschutz WRG							
72	-18B1			-18W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Außentemperatur							
73	-18B2			-18W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		FW VLT pri							
74	-18B3			-18W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		FW VLT sek							
75	-18B4			-18W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		FW RLT sek							
76	-18B5			-18W5			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		FW Anlagendruck							
77	-18B6			-18W6			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L01 RLT							
78	-18B7			-18W7			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L02 RLT							
79	-18B8			-18W8			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		WW VLT pri							
80	-19B1			-19W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		WW RLT pri							



Datum

30.06.16

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Norm



HKLS

VS Mieders

Kabelliste



Zeichn.Nr.:

140/16

Blatt 2

von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
81	-19B2			-19W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		WW VLT sek							
82	-19B3			-19W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Boilertemp. Oben							
83	-19B4			-19W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Boilertemp. Unten							
84	-19B5			-19W5			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Zirktemp							
85	-19B6			-19W6			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		HZ VLT							
86	-19B7			-19W7			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		HZ RLT							
87	-19B8			-19W8			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		HZ RMT							
88	-20B1			-20W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 ZUL Temp							
89	-20B2			-20W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 ABL Temp							
90	-20B3			-20W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 AUL Temp							
91	-20B4			-20W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 FOL Temp							
92	-20B5			-20W5			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 ZUL Druck							
93	-20B6			-20W6			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 ABL Druck							
94	-20B7			-20W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 ZUL Temp							
95	-20B8			-20W8			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 ABL Temp							
96	-21B1			-21W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 AUL Temp							
97	-21B2			-21W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 FOL Temp							
98	-21B3			-21W3			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 ZUL Druck							
99	-21B4			-21W4			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 ABL Druck							
100	-21B5			-21W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Serverraum RMT							
101	-21B6			-21W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Turnsaal RMT 1							
102	-21B7			-21W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Turnsaal RMT 2							
103	-25Y1			-25W1			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 VAV ZUL Musik							
104	-25Y2			-25W2			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 VAV ABL Musik							
105	-25Y3			-25W3			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 Regelventil							
106	-25Y4			-25W4			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 Regelventil							
107	-25Y5			-25W5			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		WW Regelventil							
108	-25Y6			-25W6			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		HZ Zonenventil							
109	-26Y1			-26W1			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 WRG							
110	-26Y2			-26W2			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 WRG							
111	-32M1			-32W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 1							
112	-32B1			-32W2			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 1							
113	-32M2			-32W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 1							
114	-32B2			-32W4			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 1.1							
115	-32M3			-32W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 2							
116	-32B3			-32W6			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 2							
117	-32M4			-32W7			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 3							
118	-32B4			-32W8			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 3							
119	-33M1			-33W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 4							
120	-33B1			-33W2			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 4							



Datum

30.06.16

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Norm



HKLS

VS Mieders

Kabelliste



Zeichn.Nr.:

140/16

Blatt 3

von 6 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



	Datum	30.06.16		HKLS VS Mieders Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				140/16
	Gepr.					Blatt 6
	Norm					von 6 Bl.

	Datum	30.06.16	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS VS Mieders Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				140/16
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 3 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge			
					-43W7, -44W1, -44W3, -38W7, -38W5				
					-38W3, -44W5, -45W7, -47W1, -33W7				
					-34W1, -33W5, -41W5, -41W3, -34W5, -6W1				
					-41W1, -34W3, -40W7, -40W5, -39W7				
					-35W1, -40W3, -46W1, -42W1, -40W1				
					-46W3, -46W5, -34W7, -46W7, -37W7				
					-41W7, -35W7, -35W5, -35W3				
2	M25				Kabelverschraubung	-2W1, -2W4			
1	M40				Kabelverschraubung	-1W1			
1	R25-40_230				Kleinschütz	-4K1			
4	Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig	-5K4, -5K3, -5K2, -5K1			
71	Relais2polig24VDC				Miniatur - Relais 2polig	-39K3, -40K3, -40K2, -2K1, -45K1, -8K2			
						-40K1, -45K2, -39K4, -45K3, -44K4			
						-46K1, -44K3, -46K2, -46K3, -46K4			
						-47K1, -9K2, -45K4, -41K1, -42K3, -9K3			
						-42K1, -9K1, -41K4, -41K3, -43K1, -8K1			
						-41K2, -42K4, -3K1, -43K3, -43K4, -44K1			
						-44K2, -42K2, -40K4, -43K2, -38K1			
						-32K4, -37K3, -36K4, -34K1, -14K1			
						-33K1, -33K4, -15K1, -34K2, -33K2			
						-37K4, -33K3, -36K1, -37K2, -35K1			
						-37K1, -39K1, -32K1, -35K2, -35K3			
						-32K2, -39K2, -38K2, -35K4, -36K3			
						-34K4, -9K4, -38K4, -36K2, -32K3, -38K3			
						-34K3			
3	Relais4polig24VDC				Miniatur - Relais 4polig	-2K2, -3K2, -17K1			
1	Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot	-17H1			
75	Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig				
3	Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig				
1	ST12204B=1200H=2000T=400				Standschrank IP 55	-ON1			

Datum	30.06.16
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	

HKLS
VS Mieders

