

Anlage:

Lüftung Küche

FW-Heim

Firma:

Holter

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM:

KUNDE:

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	L01 Ventilatoren
003	L10 Beleuchtung Lüftungsgerät, UWP

```
004 CLAX-HAWK320
005 EAP B.02 8DI
006 EAP E8XI.4AO-U/H
007 EAP E8XI.4AO-U/H
```

```

008    EAP E16DI
009    EAP E16DI
010    EAP E8D0-R/H

```




Datum	06.12.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




Lüftung Küche
FW-Heim
Deckblatt




Zeichn.Nr.:	326/16
Blatt 0	von 10 Bl.
www.elpe.net	











	Datum	06.12.16		Lüftung Küche FW-Heim Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				326/16
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CLAXHAWK320		-4N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				Steckdose für Switch		-1X1			
1				Netzteil		-4N2			
1				EAP B.02 8DI		-5N1			
1				EAP E8XI.4AO-U/H		-6N1			
1				EAP E16DI		-8N1			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1				EAP E8DO-R/H		-10N1			
1				Steckdose für Service		-1X2			
3	C13/1			Sicherungsautomaten		-3F3, -3F2, -3F1			
2	C25/3			Sicherungsautomaten		-2F1, -2F2			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F3, -1F2			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1, -X2			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
4	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
56	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2			
6	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1			
1	LT80 -54,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1			
21	M16			Kabelverschraubung		-2W3, -2W2, -8W2, -6W1, -8W4, -2W5			
						-8W5, -9W1, -9W2, -10W1, -8W3, -8W1			
						-7W2, -7W1, -2W6, -6W2, -6W4, -6W3			
						-3W4, -4W1, -3W5			
5	M20			Kabelverschraubung		-3W1, -4V1, -3W4, -3W2, -3W3			
2	M25			Kabelverschraubung		-2W4, -2W1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
1	R20-20_230			Kleinschütz		-3K1			
2	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -8K1			

	Datum	06.12.16		Lüftung Küche FW-Heim	Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.					326/16
	Gepr.						Blatt 1
	Norm						von 2 Bl.

www.elpe.netwww.elpe.netwww.elpe.netwww.elpe.netwww.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2, -10H1			
2	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	WS 1000/1200/300/B/H/T			Wandschrank IP 55		-0N1			