0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Klemmdose Ablüfter Küche EG

FW-Heim

Firma:

Holter

BESTELLDATEN:

BESTELLNR./DATUM: /

KUNDE:

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:		(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	-	
TÜRANSCHLAG:	-	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Ablüfter, Klappenmotor

HOLTER	Datum	19.12.16	
	Bearb.	Hattinger	
	Gepr.		
	Norm		

elpe ELEKTRO ANLAGENBAU

Klemmdose Ablüfter Küche EG
FW-Heim

Deckblatt

GRT

Zeichn.Nr.: 326/16/02

Blatt 0

von 1 Bl.



HOLTER	Datum	19.12.16	Klemmdose Ablüfter Küche EG FW-Heim Ablüfter, Klappenmotor	Zeichn.Nr.: 326/16/02
	Bearb.	Hattinger		Blatt 1
	Gepr.			von 1 Bl.
	Norm			

ELEKTRO ANLAGENBAU

GRT

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Netzanschluß
2	-1M1	-1W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ablüfter Küche EG
3	-1Y1	-1W3	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	Klappenmotor Abluft Küche EG

				Datum	19.12.16	SCHIESSL	Klemmdose Ablüfter Küche EG FW-Heim	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			326/16/02
				Gepr.			Kabelliste	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
4	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1, -X1
3	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1, -X1
6	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1, -X1
3	M20	Kabelverschraubung	-1W3, -1W2, -1W1
1	Relais2polig230VAC	Miniatur - Relais 2polig	-1K1
1	Sockel 2polig	Sockel für Minitur Relais 2polig	

				Datum	19.12.16	SCHIESSL	Klemmdose Ablüfter Küche EG FW-Heim	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.			326/16/02
				Gepr.			Materialliste	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.