

Anlage:

Autogrill-Ybbs

Firma: Fersterer

SCHALTSTRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSTRANKGRÖSSE:	800x1000x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7032		SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREIENDSPANNUNG:		orange	_____

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!


Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	007	Netzanschluß Tiefkühlung	014	Fleischkühlzelle Normalkühlung
001	Netzanschluß Normalkühlung	008	Verdichter Tiefkühlung	015	Gemüse Kühlzelle Normalkühlung
002	Verdichter Normalkühlung	009	Kondensatorlüfter Tiefkühlung	016	Müllkühlzelle Normalkühlung
003	Steuerung FU Normalkühlung	010	Tiefkühlzelle	017	Kühlpulte
004	Steuerung Normalkühlung	011	Tiefkühlpult	018	Reserveblatt
005	Kondensatorlüfter Normalkühlung	012	Reserveblatt		
006	Reserveblatt	013	Netzanschluß Kühlpulte		


				Datum	20.04.09		Autogrill-Ybbs Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				071/09
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 18 Bl.



				Datum	20.04.09				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				071/09
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 18 Bl.



Autogrill-Ybbs
Netzanschluß Normalkühlung




			Datum	20.04.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Autogrill-Ybbs
Verdichter Normalkühlung


Zeichn.Nr.:	071/09
Blatt 2	von 18 B1.








/ 5.9 → PE → / 7.0



				Datum	20.04.09	 Schiesl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Autogrill-Ybbs Netzanschluß Tiefkühlung		Zeichn.Nr. : 071/09	
				Bearb.	Hattinger				Blatt 7	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.					von 18 Bl.	




			Datum	20.04.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Autogrill-Ybbs
Tiefkühlzelle

Zeichn.Nr.:
071/09
Blatt 10
von 18 Bl.





				Datum	20.04.09				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				071/09
				Gepr.					Blatt 11
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 18 Bl.



Autogrill-Ybbs
Tiefkühlpult

/11.9 → PE → /13.0






			Datum	20.04.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Autogrill-Ybbs

Fleischkühlzelle Normalkühlung

Zeichn.Nr.:	071/09
Blatt 14	von 18 Bl.





			Datum	20.04.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Autogrill-Ybbs
Gemüsekühlzelle Normalkühlung

Zeichn.Nr.:
071/09
Blatt 15
von 18 Bl.





/17.9 ➡ PE ➡ /18.0

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung							
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5	Netzeinspeisung Normalkühlung 3 x 400V AC N PE							
2	-2M1				-2W1		YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4	Verdichter Normalkühlung							
3	-2B1				-2W2		YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				6	Motorvollschutz Verdichter Normalkühlung							
4	-2B2				-2W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ölsumpfheizung Normalkühlung							
5	-3B1				-3W1		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	HD-Transmitter							
6	-3B2				-3W2		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	ND-Transmitter							
7	-4B1				-4W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Niederdruck schalter Handbetrieb Normalkühlung							
8	-4B2				-4W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	HD-ND-Presssostat Normalkühlung							
9	-5B1				-5W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Drehzahlregler Kondensatorlüfter Normalkühlung							
10	-5B2				-5W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Kondensatorlüfter Normalkühlung							
11	-5B3				-5W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2	Klixon Kondensatorlüfter Normalkühlung							
12	-7We1				-7W1		YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5	Netzeinspeisung Tiefkühlung 3 x 400V AC N PE							
13	-8M1				-8W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4	Verdichter Tiefkühlung							
14	-8B1				-8W2		YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				6	Motorvollschutz Verdichter Tiefkühlung							
15	-8B2				-8W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ölsumpfheizung Tiefkühlung							
16	-8B3				-8W4		YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5	HD-ND-Presssostat Tiefkühlung							
17	-9B1				-9W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Drehzahlregler Kondensatorlüfter Tiefkühlung							
18	-9B2				-9W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Kondensatorlüfter Tiefkühlung							
19	-9B3				-9W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2	Klixon Kondensatorlüfter Tiefkühlung							
20	-10B1				-10W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Türrahmenheizung TK-Zelle							
21	-10M1				-10W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator TK-Zelle							
22	-10B2				-10W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung TK-Zelle							
23	-10Y1				-10W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Magnetventil TK-Zelle							
24	-10B3				-10W5		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Abtaufühler TK-Zelle							
25	-10B4				-10W6		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Raumfühler TK-Zelle							
26	-11B1				-11W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang TK Pult							
27	-13We1				-13W1		YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5	Netzeinspeisung Kühlpulte 3 x 400V AC N PE							
28	-14M1				-14W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Fleischkühlzelle Normalkühlung							
29	-14B1				-14W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Fleischkühlzelle Normalkühlung							
30	-14Y1				-14W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Magnetventil Fleischkühlzelle Normalkühlung							
31	-14B2				-14W4		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Abtaufühler Fleischkühlzelle Normalkühlung							
32	-14B3				-14W5		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Raumfühler Fleischkühlzelle Normalkühlung							
33	-15M1				-15W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Gemüsekühlzelle Normalkühlung							
34	-15B1				-15W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Gemüsekühlzelle Normalkühlung							
35	-15Y1				-15W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Magnetventil Gemüsekühlzelle Normalkühlung							
36	-15B2				-15W4		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Abtaufühler Gemüsekühlzelle Normalkühlung							
37	-15B3				-15W5		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Raumfühler Gemüsekühlzelle Normalkühlung							
38	-16M1				-16W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Müllkühlzelle Normalkühlung							
39	-16B1				-16W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Müllkühlzelle Normalkühlung							
40	-16Y1				-16W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Magnetventil Müllkühlzelle Normalkühlung							

				Datum	20.04.09		Autogrill-Ybbs		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				071/09
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
41		-16B2				-16W4				YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2		Abtaufühler Müllkühlzelle Normalkühlung							
42		-16B3				-16W5				YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2		Raumfühler Müllkühlzelle Normalkühlung							
43		-17B1				-17W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlpult 1							
44		-17B2				-17W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlpult 2							
45		-17B3				-17W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlpult 3							
46		-17B4				-17W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlpult 4							
47		-17B5				-17W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Kühlpult Reserver							

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge										
2	PKZMO-10					Motorschutzschalter					-2F2, -2F1										
5	C6/1					Sicherungsautomaten					-4F1, -1F1, -9F1, -8F2, -5F1										
1	PKZMO-6,3					Motorschutzschalter					-8F1										
3	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter															
11	C10/1N					Sicherungsautomaten					-17F4, -10F2, -10F1, -11F1, -14F1										
											-17F5, -17F3, -17F2, -16F1, -17F1										
											-15F1										
2	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-8H1, -2H1										
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-8H2, -2H2										
2	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K1, -8K1										
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein															
1	DILM12-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2										
9	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-3K3, -3K2, -3K1, -8K2, -4K1, -4K2										
											-4K3, -5K1, -9K1										
2	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein															
9	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig															
8	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschutz für Wärmespeicher					-14K2, -10K2, -14K1, -15K1, -10K1										
											-15K2, -16K1, -16K2										
1						Schaltschrankventilator					-1M1										
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1										
1						FU					-2N1										
1						EMV-Filter					-2N2										
3	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N5, -8N1										
1	DILM12-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N4										
4						Dixell XR60CX /230					-14N1, -10N1, -16N1, -15N1										
1						Thermostat					-1P1										
3	LTS32 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1, -7Q1, -13Q1										
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-4S1										
11	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-15S1, -17S5, -17S4, -17S3, -17S2										
											-17S1, -16S1, -14S1, -11S1, -10S1, -8S1										
44	M20					Kabelverschraubung					-2W1, -15W5, -16W1, -16W2, -4W1, -16W5										
											-16W4, -16W3, -17W2, -3W2, -3W1, -2W3										
											-2W2, -10W5, -17W5, -15W3, -17W4, -17W3										
				Datum	20.04.09	 Autogrill-Ybbs					Materialliste									Zeichn.Nr.: 071/09 Blatt 1 von 2 Bl.	
			Bearb.	Hattinger F.																	
			Gepr.																		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
										-10W6, -14W1, -10W4, -9W2, -9W3, -10W3									
										-9W1, -8W4, -11W1, -15W4, -17W1, -10W2									
										-8W3, -8W2, -8W1, -14W2, -10W1, -14W3									
										-5W3, -5W2, -5W1, -14W4, -14W5, -15W1									
										-15W2, -4W2									
3		M25				Kabelverschraubung				-13W1, -1W1, -7W1									
3		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
3		Klemme 4 blau				Klemme N				-X1									
9		Klemme 4 grau				Klemme L				-X1									
43		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2, -X1									
73		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X1, -X2									
25		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
										</									