



Anlage:			Normal +Tiefkühlung			__ !! A C H T U N G !! __ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!		
Firma:			Fankhauser					
Sendlhof								
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN					
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1000x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz			
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:		hellblau			
LACKIERUNG:	RAL 7032		SCHUTZLEITER:		gelb/grün			
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:					
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau			
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß			
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß			
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß			
			GND, DDC:		blau-weiß			
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün			
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange			
			FREMDSPANNUNG:		orange			

Blattverzeichnis					
000	Deckblatt	005	Steuerung	010	Abgänge Kühlstellen
001	Netzanschluß	006	Öl-Heizungen Normalkühlung	011	Abgänge Kühlstellen
002	Verdichter 1	007	Kondensatorlüfter Normalkühlung	012	Störmeldeeinheit
003	Verdichter 2	008	Verdichter Tiefkühlung		
004	Plusverbund Frequenzumrichter	009	Kondensatorlüfter Tiefkühlung		





			Datum	15.04.10	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Normal +Tiefkühlung Sendlhof Öl-Heizungen Normalkühlung		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger				098/10
			Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 12 B1.




				Datum	15.04.10
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	





Normal +Tiefkühlung
Sendlhof
Verdichter Tiefkühlung

Zeichn.Nr.:	098/10
Blatt 8	von 12 B1.



				Datum	15.04.10	 Schiessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Normal +Tiefkühlung Sendlhof Kondensatorlüfter Tiefkühlung		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				098/10
				Gepr.					Blatt 9
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 12 Bl.





0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter					
3	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter					
4	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruckschalter Verdichter 1					
5	-3M1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter					
6	-3B1				-3W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter					
7	-3B2				-3W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruckschalter Verdichter 2					
8	-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		HD-Transmitter					
9	-4B2				-4W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		ND-Transmitter					
10	-5B1				-5W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruckschalter					
11	-5B2				-5W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Pressostat Handbetrieb Notbetrieb					
12	-6B1				-6W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter 1					
13	-6B2				-6W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter 2					
14	-7B1				-7W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter Normalkühlung					
15	-8M1				-8W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter Tiefkühlung					
16	-8B1				-8W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter Tiefkühlung					
17	-8B2				-8W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Tiefkühlung					
18	-8B3				-8W4				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Tiefkühlung					
19	-8B4				-8W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Tiefkühlung					
20	-9B1				-9W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter Tiefkühlung					
21	-10B1				-10W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 1: TK-Raum					
22	-10B2				-10W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 2: Vorkühlraum					
23	-10B3				-10W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 3: Gemüse KR					
24	-10B4				-10W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 4: Küche KP					
25	-10B5				-10W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 5: Bar KP1					
26	-10B6				-10W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 6: Bar KP2					
27	-10B7				-10W7				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 7: Bar KP3					
28	-10B8				-10W8				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 8: Buffet Kühlwannen/KP					
29	-11B1				-11W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 9: Küche KS					
30	-11B2				-11W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 10: Durchlaufkühler					
31	-11B3				-11W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 11: Reserve					
32	-11B4				-11W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pos 12: Reserve					
33	-12B1				-12W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		RS485 (12V) Störmeldezentrale					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge											
1	PKZM0-4					Motorschutzschalter					-2F1											
3	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter																
2	PKZM0-6,3					Motorschutzschalter					-8F1, -4F1											
1	C10/1N					Sicherungsautomaten					-10F1											
18	C6/1N					Sicherungsautomaten					-11F4, -2F2, -6F1, -11F1, -11F3, -7F1											
											-8F2, -11F2, -10F7, -12F1, -1F1, -10F8											
											-10F3, -10F4, -10F2, -10F5, -9F1, -10F6											
3	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1, -8H1, -3H1											
1	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-12H1											
15	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig																
5	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2, -3K2, -8K1, -2K3, -3K3											
4	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein																
1	easy512-AC-RCX					easy512-AC-RCX					-5K3											
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein																
15	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-8K2, -5K5, -5K4, -5K1, -4K3, -4K2											
											-3K5, -8K3, -5K2, -3K4, -3K1, -2K5											
											-2K4, -2K1, -4K1											
1						Schaltschrankventilator					-1M1											
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1											
2	DILM12-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N2, -3N2											
5	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N1, -3N1, -3N3, -8N1											
1						FU					-4N1											
1						EMV-Filter					-4N2											
1						SMZ3140					-12N1											
1						Thermostat					-1P1											
1	LTS63 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1											
2	M10HEU2					Umschalter 2pol. 1-0-2					-3S1, -2S1											
13	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-11S3, -11S4, -10S7, -10S8, -10S6											
											-10S5, -10S4, -10S3, -10S2, -11S1											
											-10S1, -11S2, -8S1											
1	M25					Kabelverschraubung					-1W1											
15	M16					Kabelverschraubung					-2W2, -6W1, -2W3, -5W2, -3W2, -3W3											
											-12W1, -4W1, -4W2, -8W2, -8W3, -8W4											
				Datum	15.04.10	 Schuessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf					Normal +Tiefkühlung Sendlhof Materialliste										Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.																098/10	
				Gepr.																	Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm												von 2 Bl.						

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
												-6W2, -8W5, -5W1							
17		M20				Kabelverschraubung						-9W1, -10W1, -2W1, -7W1, -10W7, -10W6							
												-10W3, -10W4, -10W2, -11W2, -11W4							
												-11W3, -10W5, -8W1, -11W1, -10W8, -3W1							
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 6 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 6 grau				Klemme L						-X1							
20		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
61		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -XY1, -X1							
34		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1							