
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9
Anlage:		Jı	Kühlung ohanniterhof				ex	— i Änderungen im Sch ternen Geräten die	nicht von der Erze	— h an den ugerfirma
Firma:	FOOLID ANIVALIA		rfinstall		UNOCEARREN		Da So	rchgeführt werden e durch entstehende k llte dies jedoch au in ist die Erzeuger	Kosten werden nicht us technischer Sich	anerkannt. t notwendig
SCHAL SCHALTSCHRANKGRÖS SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	SSE: 400x6 RAL 7 IP54 lt. E nein unten recht	00x250 (BxH 035 VU (BxH	NEUTRALL SCHUTZLE STEUERSP, ohne Tra mit Traf STEUERSP, STEUERSP, GND, DDC MESSLEIT	OMKREIS 400/230V: EITER: ITER: ANNUNG 230VAC: fo: L o: L ANNUNG 0-24VAC: L ANNUNG 0-24VDC: + : UNGEN, FÜHLER: LFREIE LEITUNGEN:	hel	nge	Mo Au Vo Sc	chutzmaßnahmen des Ö utorschutzgeräte nac ufnahmestrom der Mot ur der Inbetriebnahm chraub-, Klemm- und utz zu prüfen und ge	ch den tatsächliche coren einstellen! ne der Anlage sind Steckverbindungen	n sämtliche auf festen
			B1	attver	zeichr	nis				
000 Deckblat 001 Netzansch	t hluß		002 003	Aggregat Kühlstellenabgänge			004	XWeb300		


				Datum	10.01.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	





Kühlung Johanniterhof Deckblatt Zeichn.Nr.: 002/12

Blatt 0









	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nr.		Feldgerät Leitungs- bezeichnung			eitungs- yp	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1We1 -1W1			YSLY (LSYY) 5	x2,5JZ M20	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2	- 2M1		-2W1		YSLY (LSYY) 5		5	Aggregat			
3	-2B1		-2W2		YSLY (LSYY) 3		3	Ölsumpfheizung			
4	- 2B2		-2W3		YSLY (LSYY) 7		5	HD-ND-Presssostat			
5	- 2B3		-2W4		YSLY (LSYY) 3		3	Niederdruck schalter			
6	-3B1		-3W1		YSLY (LSYY) 3	x1,5JZ M20	3	Getränkeraum			
7	-3B2		-3W2		YSLY (LSYY) 3	x1,5JZ M20	3	Tageskühlraum			
8	-3B3		-3W3		YSLY (LSYY) 3	x1,5JZ M20	3	Fleischkühlraum			
9	-3B4		-3W4		YSLY (LSYY) 3	x1,5JZ M20	3	Küche			
10	-3B5		-3W5		YSLY (LSYY) 3	x1,5JZ M20	3	Schank Office			
11	-3B6		-3W6		YSLY (LSYY) 3		3	Tiefkühlraum			
12	- 4B1		- 4W1) 2x0,750Z M16	2				
								-			
										-	
			Datum 10.01.12		Kühlung Johannite			<u> </u>		Zeichn.Nr	
			.Hattinger	Schiese	Johannite	rhof				002/12	
Bearb.Hattinger Gepr. Gepr. Kalte- und Klimaanlagenbedan					dari Kabelliste					Blatt 1	
ust. Än	iderung	Datum Name Norm		The state of the s	Secri					von 1	

0	1	2	3		4	5	6		7	8		9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge					
1	PKZM0-6,3				Motorschutzschalter									
1	NHI-E-11-PKZ0				Normalhilfsschalter									
8	C6/1N				ungsautoma	aten		-3F5	, -3F2, -	3F6, -4F1,	-3F1,	-2F2		
					_				, -3F3					
1	Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün									
1	Signalleuchte	rot	;	Signalglimmlampe rot										
1	DILM9-10(230V50	OHZ)	;	Schütz				-2K1						
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein										
1	WS 4625 B=400	H=600 T=250) C	Wandschrank IP 55				- ON1						
1	DILM12-XSPR240			RC-Lösc	chglied			-2N1						
1				Dixell	XWeb300			-4N1						
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptso	chalter			- 1Q1						
7	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1				-2\$1	, -3S1, -	3S3, -3S4,	-3S5,	-3\$6		
								-3\$2						
8	M20			Kabelverschraubung				-3W5	, -2W1, -	1W1, -3W6,	-3W3,	-3W1		
								-3W2	, -3W4					
5	M16			Kabelverschraubung				-4W1	, -2W4, -	4V1, -2W2,	-2W3			
11	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme				-X1						
9	Klemme 2,5 bla	u		Klemme	N			-X1						
22	Klemme 2,5 gra	u		Klemme	L			-X2,	-X1					
·														
	Datum		Kühlung Johanniterhof			<u> </u>					Zeichn.Nr.:			
	Bearb. Gepr.	Schie (älte- und Klimaan)									002/12 Blatt 1			
Zust. Änderu		A STATE OF	älte- und Klimaanl	<i>mlagenbedarf</i> Materialliste								von 1 Bl.		