

Anlage:

EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y

Hotel Bauer Tiefkühlung

Firma:

Klumaier

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x800x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	___	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange
FREMDSPANNUNG:	_____	orange

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Verdichter 1

```
003 Verdichter 2
004 Plusverbund Frequenzumrichter
005 Steuerung
```

006	Öl-Heizungen
007	Kondensatorlüfter

				Datum	18.07.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y
Hotel Bauer Tiefkühlung


Deckblatt

Zeichn.Nr.:

213/12/1

Blatt 0

von 7	B1.
-------	-----




			Datum	18.07.12
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y
Hotel Bauer Tiefkühlung
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:
213/12/1
Blatt 1
von 7 Bl.




				Datum	18.07.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y
 Hotel Bauer Tiefkühlung
 Plusverbund Frequenzumrichter

Zeichn.Nr.:
213/12/1
Blatt 4
von 7 Bl.




				Datum	18.07.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y
Hotel Bauer Tiefkühlung
Steuerung

Zeichn.Nr.:	
	213/12/1
Blatt	5
von 7	B1.




				Datum	18.07.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y
Hotel Bauer Tiefkühlung
Öl-Heizungen

Zeichn.Nr.:	
213/12/1	
Blatt 6	
von 7	B1.



				Datum	18.07.12	Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y Hotel Bauer Tiefkühlung Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				213/12/1
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl.

0				1				2				3				4				5				6				7				8				9			
Nr.		Feldgerät						Leitungs- bezeichnung						Leitungs- typ						Anzahl Adern		Zielbezeichnung																	
1		-1We1						-1W1						YSLY (LSYY) 5x6JZ M25						5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																	
2		-2M1						-2W1						YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20						4		Verdichter 1																	
3		-2B1						-2W2						YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16						6		Motorvollschutz Verdichter 1																	
4		-2B2						-2W3						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						3		Hochdruckschalter Verdichter 1																	
5		-3M1						-3W1						YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20						4		Verdichter 2																	
6		-3B1						-3W2						YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16						6		Motorvollschutz Verdichter 2																	
7		-3B2						-3W3						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						3		Hochdruckschalter Verdichter 2																	
8		-4B1						-4W1						YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16						2		HD-Transmitter																	
9		-4B2						-4W2						YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16						2		ND-Transmitter																	
10		-5B1						-5W1						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						3		Niederdruckschalter																	
11		-5B2						-5W2						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						3		Pressostat Handbetrieb Notbetrieb																	
12		-6B1						-6W1						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						3		Ölsumpfheizung Verdichter 1																	
13		-6B2						-6W2						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						3		Ölsumpfheizung Verdichter 2																	
14		-6B3						-6W3						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						3		Heizung Ölabscheider																	
15		-6B4						-6W4						YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20						5		Summenstörung (pot.frei.)																	
16		-7B1						-7W1						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter																	
17		-7B2						-7W2						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						3		Kondensatorlüfter																	
18		-7B3						-7W3						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						2		Kondensatorlüfter																	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge									
1	PKZMO-0,63-T					Transformatorschutzschalter					-1F1									
3	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter														
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F2, -6F1									
1	PKZMO-10					Motorschutzschalter					-2F1									
1	PKZMO-12					Motorschutzschalter					-4F1									
1	C6/1N					Sicherungsautomaten					-7F1									
2	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1, -3H1									
4	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-2H2, -3H2, -4H2, -5H1									
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H1									
2	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2, -3K3									
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac					Multifunktion Zeitrelais					-3K2									
2	DILM12-10(230V50HZ)					Schütz					-3K4, -2K3									
4	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein														
13	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig														
1	easy512-AC-RCX					easy512-AC-RCX					-5K3									
13	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-5K5, -5K1, -3K5, -5K2, -4K1, -4K3									
											-3K1, -3K6, -2K5, -2K4, -4K2, -2K1									
											-5K4									
1	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschütz für Wärmespeicher					-7K1									
1						Schaltschrankventilator					-1M1									
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1									
2	DILM12-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N2, -3N2									
4	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-3N1, -2N1, -2N3, -3N3									
1						FU					-4N1									
1						EMV-Filter					-4N2									
1						Thermostat					-1P1									
1	LTS63 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1									
2	M10HEU2					Umschalter 2pol. 1-0-2					-3S1, -2S1									
1						Trafo 400VAC 230VAC 160VA					-1T1									
1	M25					Kabelverschraubung					-1W1									
11	M16					Kabelverschraubung					-3W2, -2W3, -6W1, -6W2, -2W2, -4W2									
											-4W1, -3W3, -6W3, -5W1, -5W2									
6	M20					Kabelverschraubung					-6W4, -7W3, -7W1, -3W1, -2W1, -7W2									
				Datum	18.07.12	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf					EFU2B01 mit 2x 2EC-3.2Y Hotel Bauer Tiefkühlung Materialliste					Zeichn.Nr.: 213/12/1 Blatt 1 von 2 Bl.				
				Bearb.	Hattinger F.															
				Gepr.																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 6 blau				Klemme N						-X1							
8		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
40		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -XY1, -X2							
3		Klemme 6 grau				Klemme L						-X1							
18		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1							