

Anlage:

EFU1B04v5-S

Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA

Firma:

Coolmärk

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x300

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

NEUTRALLEITER:

schwarz

SCHUTZLEITER:

hellblau

STEUERSPANNUNG 230VAC:

gelb/grün

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

rot/rot-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

blau/blau-weiß

FREMDSPANNUNG:

blau/blau-weiß

grün

orange

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter	004	Steuerung Verdichter
001	Netzanschluß	003	Steuerung FU		







0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge									
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F1, -1F2									
1	PKZM0-20					Motorschuttschalter					-2F1									
2	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter														
1	PKZM0-25					Motorschuttschalter					-2F2									
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-4H1									
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-4H2, -4H4									
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H3									
1	DILM17-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2									
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein														
1	DILM25-10(230V50HZ)					Schütz					-2K3									
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein														
6	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-3K2, -4K2, -3K1, -4K1, -2K1, -4K3									
6	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig														
1						Schaltschrankventilator					-1M1									
1	WS600x600x300					Wandschrank IP 55					-0N1									
1						FU					-2N1									
1						EMV-Filter					-2N2									
2	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N5									
1	DILM32-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N4									
1						Thermostat					-1P1									
1	LTS32 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1									
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-4S1									
2	M25					Kabelverschraubung					-2W1, -1W1									
9	M16					Kabelverschraubung					-2W3, -2W4, -3W1, -4W3, -4W2, -4W1									
											-3W3, -3W2, -2W2									
3	Klemme 6 grau					Klemme L					-X1									
1	Klemme 6 blau					Klemme N					-X1									
1	EK 6 ge/gr					Erdungsklemme					-X1									
23	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X2									
3	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1									
12	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1, -X2									
				Datum	29.08.12	 EFU1B04v5-S Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA Materialliste													Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.														252/12	
				Gepr.															Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm															von 1 Bl.	