

Anlage:

Grossauer (AB312503)

Firma:

Köberl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

800x800x300
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
links

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

L/N

L/N


L/N


+/-

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	003	Verdichter 2	006	Kondensatorlüfter 2
001	Netzanschluß	004	Verdichter 3	007	Kondensatorlüfter 3
002	Verdichter 1	005	Kondensatorlüfter 1	008	Kondensatorlüfter 4







				Datum	06.09.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Grossauer (AB312503)
Verdichter 1

Zeichn.Nr.:	268/12
Blatt 2	von 8
	B1.






				Datum	06.09.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Grossauer (AB312503)
Kondensatorlüfter 1

Zeichn.Nr.:	268/12
Blatt	5
von	8
B1.	



				Datum	06.09.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Grossauer (AB312503)
Kondensatorlüfter 3

Zeichn.Nr.:	
268/12	
Blatt 7	
von 8	B1.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung			
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x16JZ M40				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE			
2		-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				4		Verdichter 1			
3		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter 1			
4		-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter 1			
5		-2M2				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kopflüfter Verdichter 1			
6		-2B3				-2W5				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Verdichter 1			
7		-2B4				-2W6				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Verdichter 1			
8		-3M1				-3W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				4		Verdichter 2			
9		-3B1				-3W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter 2			
10		-3B2				-3W3				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Verdichter 2			
11		-3B3				-3W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Verdichter 2			
12		-4M1				-4W1				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				4		Verdichter 3			
13		-4B1				-4W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter 3			
14		-4M2				-4W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kopflüfter Verdichter 3			
15		-4B2				-4W4				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Verdichter 3			
16		-4B3				-4W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Verdichter 2			
17		-5M1				-5W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Kondensatorlüfter 1			
18		-5B1				-5W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter 1			
19		-5B2				-5W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruck schalter Kondensatorlüfter 1			
20		-6M1				-6W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Kondensatorlüfter 2			
21		-6B1				-6W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter 2			
22		-6B2				-6W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruck schalter Kondensatorlüfter 2			
23		-7M1				-7W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Kondensatorlüfter 3			
24		-7B1				-7W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter 3			
25		-7B2				-7W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruck schalter Kondensatorlüfter 2			
26		-8M1				-8W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Kondensatorlüfter 4			
27		-8B1				-8W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter 4			
28		-8B2				-8W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruck schalter Kondensatorlüfter 4			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge										
2	PKZMO-20					Motorschutzschalter					-2F1, -3F1										
1	PKZMO-16					Motorschutzschalter					-4F1										
4	C6/1N					Sicherungsautomaten					-4F2, -2F2, -3F2, -5F2										
4	PKZMO-1,6					Motorschutzschalter					-6F1, -8F1, -7F1, -5F1										
7	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter															
7	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-5H2, -6H2, -2H2, -3H2, -8H2, -4H2										
											-7H2										
7	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-7H1, -8H1, -2H1, -5H1, -3H1, -4H1										
											-6H1										
2	DILM17-10(230V50HZ)					Schütz					-2K1, -3K1										
3	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein															
1	DILM12-10(230V50HZ)					Schütz					-4K1										
4	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-5K2, -8K2, -7K2, -6K2										
4	Sockel 4polig					Sockel für Minitur Relais 4polig															
4	Relais4polig230VAC					Miniatur - Relais 4polig					-8K1, -7K1, -6K1, -5K1										
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1										
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-4N1										
6	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-5N1, -6N1, -7N1, -8N1, -3N1, -2N1										
1	LTS63 EHN4 A3					Hauptschalter					-1Q1										
3	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-4S1, -3S1, -2S1										
1	M40					Kabelverschraubung					-1W1										
13	M20					Kabelverschraubung					-4W1, -2W4, -4W3, -2W1, -3W1, -8W2										
											-7W2, -7W1, -5W2, -6W2, -5W1, -6W1										
											-8W1										
14	M16					Kabelverschraubung					-4W2, -4W4, -7W3, -5W3, -3W4, -6W3										
											-3W3, -3W2, -2W6, -4W5, -2W5, -2W3										
											-2W2, -8W3										
6	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1										
23	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1										
64	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1										
1	EK 16 ge/gr					Erdungsklemme					-X1										
1	Klemme 16 blau					Klemme N					-X1										
3	Klemme 16 grau					Klemme L					-X1										
				Datum	06.09.12	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					Grossauer (AB312503) Materialliste										Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.														268/12		
				Gepr.															Blatt 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																	von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
3		+CL - PKZO				Strombegrenzer				-3Z1, -4Z1, -2Z1									