



Anlage: Kühlzelle Anlage 2 Bau520 EG Kühlbox 151			__ !! A C H T U N G !! __ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!							
Firma: HEROLD Klima und Kälteanlagen GmbH Nockhofweg 39 6162 Mutters										
<table><tr><th colspan="2">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="2">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:</td><td> 800x800x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts (BxHxT) (H) (BxH) </td><td> HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG: schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange </td><td></td></tr></table>						SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN		SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN								
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	800x800x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts (BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG: schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange								

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	003 Steuerung FU	006 Meldungen Extern
001 Netzanschluß	004 Expansionsventil	007 Anlagenumschaltung
002 Verdichter	005 Kühlzelle	






			Datum	08.03.25
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm




Kühlzelle Anlage 2
Bau520 EG Kühlbox 151
Expansionsventil

Zeichn.Nr. :	093/24/02
Blatt 4	von 7 Bl.



Kühlzelle Anlage 2
Bau520 EG Kühlbox 151
Kühlzelle

Zeichn.Nr.:
093/24/02
Blatt 5
von 7 B1.



0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge											
1						FU				-3N1											
1						Schaltschrankventilator				-1M1											
1						Thermostat				-1P1											
1						Steckdose				-1B1											
1						Schrank- leuchte				-1H1											
1						Glasrohrsicherung				-4F2											
1		295.3419				Dixell XH260V-500C0				-5N1											
4		C6/1N				Sicherungsautomaten				-1F3, -1F2, -4F1, -5F1											
1		C6/3				Sicherungsautomaten				-3F1											
2		C6/3N				Sicherungsautomaten				-5F3, -5F2											
1		DILM12-XMV				Mechanische Verriegelung				-2N2											
2		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-2N3, -2N1											
2		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein															
2		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-2K3, -2K2											
23		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X2, -X1											
1		EVD0000E30				CAREL EVD evolution				-4N2											
1		EVD0000UC0				CAREL EVD UltracapModul				-4N1											
1		EVDIS0DE0				+CAREL LCD				-4N3											
7		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1											
61		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2, -X1											
1		LSFI C13/1N/003-GA				LSFI-Kombischalter				-1F1											
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1											
2		M10HEU1				Umschalter 1pol. 1-0-2				-5S1, -2S1											
16		M16				Kabelverschraubung				-1W3, -6V1, -6V2, -3W2, -6V3, -2W2											
										-2W3, -1W2, -4W3, -3W1, -2W4, -5W3											
										-4W2, -2W5, -5W2, -5W1											
10		M20				Kabelverschraubung				-1W1, -5W5, -5W4, -5W6, -7W2, -7W1											
										-4W1, -5W7, -6W1, -2W1											
1		NHI-E-11-PKZ0				Normalhilfsschalter															
1		PKZM0-4				Motorschutzschalter				-2F1											
1		R20-20_230				Kleinschütz				-5K2											
2		R25-40_230				Kleinschütz				-5K4, -5K3											
2		Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig				-1K1, -5K1											
				Datum	08.03.25					Kühlzelle Anlage 2 Bau520 EG Kühlbox 151 Materialliste								Zeichn.Nr.: 093/24/02 Blatt 1 von 2 Bl.			
				Bearb.	Hattinger F.																
				Gepr.																	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																	

