






				Datum	09.10.14		Kühlung A-491401 Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			353/14	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	Bl.







0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x10JZ M32				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20				4		Verdichter 1					
3	-2B2				-2W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter					
4	-2B3				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter					
5	-2B4				-2W4				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Verdichter					
6	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter 1					
7	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter 1					
8	-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter 1					
9	-3B4				-3W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter 2					
10	-3B5				-3W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter 2					
11	-3B6				-3W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Klixon Kondensatorlüfter 2					
12	-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Kühlraum					
13	-4B2				-4W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Kühlraum					
14	-4B3				-4W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Türkontakt. Kühlraum					
15	-4Y1				-4W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühlraum					
16	-4M1				-4W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				6		Ventilator Kühlraum					
17	-4B5				-4W6				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Abtau heizung Kühlraum 1					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	Bock ESS			Softstart		-2B1			
1	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	C6/1N			Sicherungsautomaten		-3F1, -3F2, -2F2, -4F1			
2	C13/1N			Sicherungsautomaten		-4F3, -4F2			
1	C16/3N			Sicherungsautomaten		-4F4			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
1	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
3	R20-20_230			Kleinschütz		-3K1, -3K2, -4K1			
1	R25-40_230			Kleinschütz		-4K2			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N1			
1				Dixell Universal-R4 230Vac		-4N1			
1	LT80 -54,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1, -4S1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
9	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -3W2, -3W3, -4W6, -4W5, -3W6			
						-3W4, -3W1, -3W5			
7	M16			Kabelverschraubung		-2W3, -2W2, -4W4, -4W1, -4W2, -2W4			
						-4W3			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X2			
34	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X1			
10	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			