



Anlage:			Kühlstellenschrank			PH-Lembach			!! A C H T U N G !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!		
Firma:											
SMGE											
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN								
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x1000x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz						
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:		hellblau						
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:		gelb/grün						
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:								
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau						
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß						
KABELEINFÜHRUNG:	oben		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß						
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß						
			GND, DDC:		blau-weiß						
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün						
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange						
			FREMDSPANNUNG:		orange						

Blattverzeichnis					
000	Deckblatt	005	Fleischkühlzelle	010	Kühltisch Kalter Platz
001	Netzanschluß	006	Obst-Gemüse Kühlzelle	011	Kühltisch Eieraufschlagplatz
002	Verdichter Tiefkühlung	007	Kühlzelle Fertigprodukte	012	XWeb300D, Meldungen Extern
003	Kondensatorlüfter Tiefkühlung	008	Trockenlager		
004	Tiefkühlzelle	009	Abfallkühler		






Datum	08.03.18
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	

SCHIESSL

Kühlstellenschrank
PH-Lembach

Trockenlager

Zeichn.Nr. :	023/18
Blatt	8
von 12	B1.




			Datum	08.03.18
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

**SCHIESSL**

Kühlstellenschrank
PH-Lembach
Abfallkühler

	Zeichn.Nr. :
	023/18
	Blatt 9
	von 12 Bl.



0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter Tiefkühlung					
3	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter Tiefkühlung					
4	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölumpfeheizung Verdichter Tiefkühlung					
5	-2M2				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Zusatzlüfter Verdichter Tiefkühlung					
6	-2B3				-2W5				YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4		HD-ND-Presssostat Verdichter Tiefkühlung					
7	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter Verdichter TK					
8	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter Verdichter Tiefkühlung					
9	-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Kondensatorlüfter Verdichter Tiefkühlung					
10	-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Tiefkühlzelle					
11	-4B2				-4W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Tiefkühlzelle					
12	-4B3				-4W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Türkontakt. schalter Tiefkühlzelle					
13	-4Y1				-4W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Tiefkühlzelle					
14	-4M1				-4W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Tiefkühlzelle					
15	-4B5				-4W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenheizung Tiefkühlzelle					
16	-4B6				-4W7				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Tiefkühlzelle					
17	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Fleischkühlzelle					
18	-5B2				-5W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Fleischkühlzelle					
19	-5B3				-5W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Türkontakt. schalter Fleischkühlzelle					
20	-5Y1				-5W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Fleischkühlzelle					
21	-5M1				-5W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Fleischkühlzelle					
22	-5B5				-5W6				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Fleischkühlzelle					
23	-6B1				-6W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Obst-Gemüse Kühlzelle					
24	-6B2				-6W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Obst-Gemüse Kühlzelle					
25	-6B3				-6W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Türkontakt. schalter Obst-Gemüse Kühlzelle					
26	-6Y1				-6W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Obst-Gemüse Kühlzelle					
27	-6M1				-6W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Obst-Gemüse Kühlzelle					
28	-6B5				-6W6				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Obst-Gemüse Kühlzelle					
29	-7B1				-7W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Kühlzelle Fertigprodukte					
30	-7B2				-7W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Kühlzelle Fertigprodukte					
31	-7B3				-7W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Türkontakt. schalter Kühlzelle Fertigprodukte					
32	-7Y1				-7W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühlzelle Fertigprodukte					
33	-7M1				-7W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Kühlzelle Fertigprodukte					
34	-7B5				-7W6				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Kühlzelle Fertigprodukte					
35	-8B1				-8W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Trockenlager					
36	-8B2				-8W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Trockenlager					
37	-8B3				-8W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Türkontakt. schalter Tiefkühlzelle					
38	-8Y1				-8W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Trockenlager					
39	-8M1				-8W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Trockenlager					
40	-8B5				-8W6				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Trockenlager					

				Datum	08.03.18		Kühlstellenschrank PH-Lembach Kabelliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				023/18
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung			
41		-9B1				-9W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Abfallkühler			
42		-9B2				-9W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Abfallkühler			
43		-9Y1				-9W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Abfallkühler			
44		-9M1				-9W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Abfallkühler			
45		-10B1				-10W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Kühltisch Kalter Platz			
46		-10B2				-10W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Kühltisch Kalter Platz			
47		-10Y1				-10W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühltisch Kalter Platz			
48		-10M1				-10W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Kühltisch Kalter Platz			
49		-10B4				-10W5				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Kühltisch Kalter Platz			
50		-10B5				-10W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Heizung Kühltisch Kalter Platz			
51		-11B1				-11W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Kühltisch Eieraufschlagplatz			
52		-11B2				-11W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Kühltisch Eieraufschlagplatz			
53		-11Y1				-11W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühltisch Eieraufschlagplatz			
54		-11M1				-11W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Kühltisch Eieraufschlagplatz			
55		-11B4				-11W5				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Kühltisch Eieraufschlag platz			
56		-11B5				-11W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Heizung Kühltisch Eieraufschlagplatz			
57		-12B1				-12W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		RS485 Busverbindung o. Busabschluß 120 Ohm			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge								
1						Dixell XWeb300D						-12N1								
8						Dixell XR60CX 230Vac						-10N1, -11N1, -6N1, -4N1, -9N1, -8N1								
												-5N1, -7N1								
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-2N1								
1		DILM32-XHI31				Hilfsschalterbaustein														
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1								
55		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X2, -X1								
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1								
32		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1								
95		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2, -X1								
1		Klemme 6 blau				Klemme N						-X1								
3		Klemme 6 grau				Klemme L						-X1								
1		LSFI C13/1N/003-A				LSFI-Kombischalter						-4F2								
11		LSFI C6/1N/003-A				LSFI-Kombischalter						-8F1, -4F1, -12F1, -2F3, -5F1, -9F1								
												-7F1, -6F1, -3F1, -10F1, -11F1								
1		LSFI/C13/3N/003-A				FI/LS-Komischalter						-2F1								
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1								
9		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-5S1, -7S1, -4S1, -8S1, -11S1, -2S1								
												-6S1, -9S1, -10S1								
37		M16				Kabelverschraubung						-5W4, -6W2, -5W3, -6W1, -5W2, -5W1								
												-4W1, -2W2, -6W4, -2W5, -2W3, -4W2								
												-11W2, -10W3, -6W3, -4W4, -12V2, -10W2								
												-9W3, -9W2, -9W1, -11W1, -8W4, -8W2								
												-10W1, -8W1, -7W2, -4W3, -12V1, -12W1								
												-8W3, -7W1, -11W3, -7W3, -7W4, -12V3								
												-12V4								
23		M20				Kabelverschraubung						-10W6, -11W5, -3W2, -2W4, -10W5, -2W1								
												-11W4, -3W1, -11W6, -7W6, -6W5, -6W6								
												-5W6, -5W5, -7W5, -4W7, -4W6, -4W5								
												-3W3, -8W5, -8W6, -9W4, -10W4								
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1								
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter														
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter						-2F2								
				Datum	08.03.18	 SCHIESSL						Kühlstellenschrank PH-Lembach Materialliste							Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.														023/18	
				Gepr.															Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm															von 2 Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
2		R20-20_230				Kleinschütz				-3K1, -4K1									
1		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-2K2									
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2									
1		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		WS 6130 B=600 H=1000 T=300				Wandschrank IP 55				-0N1									