



Anlage:			Kühlstellen			_ ! ! A C H T U N G ! ! _		
			Kraus Steinparz			Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!		
Firma:			Fa. Viklicky					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN					
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz			
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:		hellblau			
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:		gelb/grün			
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:					
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau			
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß			
KABELEINFÜHRUNG:	oben		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß			
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß			
			GND, DDC:		blau-weiß			
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün			
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange			
			FREMDSPANNUNG:		orange			

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	003 Kühlraum Gemüse	006 XWeb300D
001 Netzanschluß	004 Kühlraum Fleisch	
002 Kühlraum Getränke	005 Kühlpulte	




				Datum	01.02.21		Kühlstellen Kraus Steinparz Kühlraum Gemüse	Zeichn.Nr. :	
				Bearb.	Hattinger			009/21	
				Gepr.				Blatt 3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	B1.




				Datum	01.02.21
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlstellen Kraus Steinparz Kühlraum Fleisch	Zeichn.Nr. : 009/21 Blatt 4 von 6 B1.
--	--



				Datum	01.02.21	Kühlstellen Kraus Steinparz Kühlpulte		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger			009/21
				Gepr.				Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6 Bl.



0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung								
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x6JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE								
2	-2B1				-2W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlraum Getränke								
3	-2B2				-2W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlraum Getränke								
4	-2B3				-2W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Türkontakt. schalter Kühlraum Getränke								
5	-2B5				-2W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Freigabe Aggregat Kühlraum Getränke								
6	-2M1				-2W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Kühlraum Getränke								
7	-2B6				-2W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abtauheizung Kühlraum Getränke								
8	-2B7				-2W7		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Licht Kühlraum Getränke								
9	-3B1				-3W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlraum Gemüse								
10	-3B2				-3W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlraum Gemüse								
11	-3B3				-3W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Türkontakt. schalter Kühlraum Gemüse								
12	-3Y1				-3W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlraum Gemüse								
13	-3M1				-3W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Kühlraum Gemüse								
14	-3B5				-3W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abtauheizung Kühlraum Gemüse								
15	-3B6				-3W7		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Licht Kühlraum Getränke								
16	-4B1				-4W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlraum Fleisch								
17	-4B2				-4W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlraum Fleisch								
18	-4B3				-4W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Türkontakt. schalter Kühlraum Fleisch								
19	-4Y1				-4W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlraum Fleisch								
20	-4M1				-4W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Kühlraum Fleisch								
21	-4B5				-4W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abtauheizung Kühlraum Fleisch								
22	-4B6				-4W7		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Licht Kühlraum Fleisch								
23	-5B1				-5W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult								
24	-5B2				-5W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult								
25	-5B3				-5W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult								
26	-6B1				-6W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		RS485 Busverbindung Kühlpult								
27	-6B2				-6W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		RS485 Busverbindung Kühlpult								
28	-6B3				-6W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		RS485 Busverbindung Kühlpult								
29	-6B4				-6W4		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		RS485 Busverbindung für externe Geräte								

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XWeb300D						-6N1							
3						Dixell XR60CX 230Vac						-4N1, -3N1, -2N1							
6						Ausschalter 1pol. 0-1						-3S1, -5S2, -5S3, -4S1, -5S1, -2S1							
6		C13/1N				Sicherungsautomaten						-3F3, -2F3, -2F2, -4F2, -4F3, -3F2							
7		C6/1N				Sicherungsautomaten						-4F1, -3F1, -2F1, -5F2, -5F3, -6F1							
												-5F1							
24		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X1, -X2							
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
15		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
45		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1, -X1							
1		Klemme 6 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 6 grau				Klemme L						-X1							
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
17		M16				Kabelverschraubung						-2W3, -6W4, -6W3, -6W2, -4W4, -4W3							
												-4W2, -2W2, -2W4, -3W1, -4W1, -3W3							
												-6V1, -3W2, -6W1, -3W4, -2W1							
12		M20				Kabelverschraubung						-3W6, -4W7, -4W6, -4W5, -3W5, -5W2							
												-5W3, -3W7, -5W1, -2W5, -2W6, -2W7							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
3		R20-20_230				Kleinschütz						-2K2, -4K1, -3K1							
1		Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig						-2K1							
1		Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig													
1		WS 6625 B=600 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							