






				Datum	31.07.14		Kühlung HGX12-P-110-4 mit FPE2.2FMV-EMC-15 400V Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				266/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.



				Datum	31.07.14					Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger					266/14
				Gepr.						Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 4 Bl.




			Datum	31.07.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlung
HGX12-P-110-4 mit FPE2.2FMV-EMC-15 400V
Steuerung FU

Zeichn.Nr.:
266/14
Blatt 3
von 4 Bl.



[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F1			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H2, -4H3			
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-2K1, -3K1, -3K2, -4K2, -4K1, -4K3			
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT25 -17,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
2	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -1W1			
10	M16			Kabelverschraubung		-3W1, -4V1, -2W5, -3W2, -2W2, -1W1			
						-1V1, -2W4, -2W3, -4W1			
1				Linientrenner senkrecht		-1We2			
20	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X3			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
5	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X2, -X1			
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X3, -X2, -X1			
				Datum	31.07.14	 Kühlung HGX12-P-110-4 mit FPE2.2FMV-EMC-15 400V Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hättinger F.				266/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.