

Anlage:  
 Steuerschrank  
 Lettner

Firma:  
 Rabler

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	280x280x180 (BxHxT)
SOCKEL:	- (H)
LACKIERUNG:	RAL 7035
SCHUTZART:	IP54
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU (BxH)
BLINDSCHALTBILD:	nein
KABELINFÜHRUNG:	unten
TÜRANSCHLAG:	-


VERDRAHTUNGSFARBEN	
HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz
NEUTRALLEITER:	hellblau
SCHUTZLEITER:	gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:	
ohne Trafo:	L/N braun/hellblau
mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß
GND, DDC:	blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange
FREMDSPANNUNG:	orange

**\_ !! A C H T U N G !! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

## Blattverzeichnis

000 Deckblatt	001 Steuerschalter
---------------	--------------------



				Datum	14.12.15
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Steuerschrank  
 Lettner  
 Steuerschalter

Zeichn.Nr.:	370/15/2
Blatt 1	
von 1	Bl



