

Anlage:

EFU2B03v3

Baugrösse 3 mit 2 Verdichter HGX34e-315-4SA

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

800x800x300
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

L/N

L/N


L/N


+/-


Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	003	Verdichter 2	006	Öl-Heizungen
001	Netzanschluß	004	Plusverbund Frequenzumrichter	007	Kondensatorlüfter
002	Verdichter 1	005	Steuerung	008	Minimalstandsanzeige








				Datum	27.09.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU2B03v3
Baugrösse 3 mit 2 Verdichter HGX34e-315-4SA
Plusverbund Frequenzumrichter

Zeichn.Nr.:	EFU2B03v3
Blatt 4	
von 8	B1.




				Datum	27.09.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU2B03v3
Baugröße 3 mit 2 Verdichter HGX34e-315-4SA
Steuerung

Zeichn.Nr.:	EFU2B03v3
Blatt 5	
von 8	B1.




			Datum	27.09.11
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



EFU2B03v3
Baugrösse 3 mit 2 Verdichter HGX34e-315-4SA
Öl-Heizungen

Zeichn.Nr.:	EFU2B03v3
Blatt 6	von 8
	B1.



NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kann nachträglich eingebaut werden.

Nur die Klemmen sind Eingebaut!!

			Datum	27.09.11
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



EFU2B03v3
 Baugröße 3 mit 2 Verdichter HGX34e-315-4SA
 Minimalstandsanzeige

Zeichn.Nr. :	EFU2B03v3
Blatt 8	
von 8	B1.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge										
1						LPC2.0					-8B1										
1	PKZMO-0,63-T					Transformatorschutzschalter					-1F1										
3	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter															
1	PKZMO-16					Motorschutzschalter					-2F1										
1	PKZMO-20					Motorschutzschalter					-4F1										
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-6F1, -1F2										
1	C10/3					Sicherungsautomaten					-7F1										
2	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1, -3H1										
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H1										
4	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-4H2, -2H2, -5H1, -3H2										
2	DILM17-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2, -3K3										
4	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein															
13	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-3K1, -5K2, -5K1, -5K5, -4K2, -5K4										
											-4K1, -3K5, -3K6, -4K3, -2K4, -2K5										
											-2K1										
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac					Multifunktion Zeitrelais					-3K2										
2	DILM25-10(230V50HZ)					Schütz					-3K4, -2K3										
13	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig															
1	easy512-AC-RCX					easy512-AC-RCX					-5K3										
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-7K1										
1						Schaltschrankventilator					-1M1										
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1										
4	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-2N1, -2N3, -3N1, -3N3										
2	DILM32-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N2, -3N2										
1						FU					-4N1										
1						EMV-Filter					-4N2										
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-7N1										
1						Thermostat					-1P1										
1	LT80 EHN34 T300					Hauptschalter					-1Q1										
2	M10HEU2					Umschalter 2pol. 1-0-2					-2S1, -3S1										
1						Trafo 400VAC 230VAC 160VA					-1T1										
3	M20					Kabelverschraubung					-7V1, -8W1, -6W4										
1	M40					Kabelverschraubung					-1W1										
				Datum	27.09.11	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					EFU2B03v3 Baugrösse 3 mit 2 Verdichter HGX34e-315-4SA Materialliste										Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.	EFU2B03v3																
			Gepr.		Blatt 1																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																	von 2 Bl.

