










				Datum	08.07.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

E-FU-1B0-2v4
Baugröße 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S

Kondensatorlüfter

	Zeichn.Nr.:
	EFU1B02v4
	Blatt 5
	von 6 Bl.



			Datum	08.07.13		E-FU-1B0-2v4 Baugrösse 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S Minimalstandsanzeige		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger				EFU1B02v4
			Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6 B.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZM0-10			Motorschutzschalter		-2F1			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	PKZM0-16			Motorschutzschalter		-2F2			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-5F1, -1F1, -1F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H2, -4H4			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-4H3			
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-2K1, -3K1, -4K3, -4K2, -3K2, -4K1			
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
8	M16			Kabelverschraubung		-6V1, -3W1, -4W1, -6W1, -2W2, -2W4			
						-3W2, -2W3			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
4	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -5W3, -5W2, -5W1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
31	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X3, -X2			
6	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X3			
13	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X3, -X2, -X1			
				Datum	08.07.13	 E-FU-1B0-2v4 Baugrösse 2 mit Verdichter HGX22P-190-4S Materialliste		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.			EFU1B02v4	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.	