






			Datum	08.07.13		EFU1B04v6 Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger				EFU1B04v6
			Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6 Bl.





				Datum	08.07.13			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			EFU1B04v6	
				Gepr.				Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6	Bl.



EFU1B04v6
Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA
Verdichter








				Datum	08.07.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



EFU1B04v6
Baugröße 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA
Kondensatorlüfter

	Zeichn.Nr.:
	EFU1B04v6
	Blatt 5
	von 6 Bl.



[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -1F2			
1	PKZMO-20			Motorschutzschalter		-2F1			
1	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-2F2			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C10/3			Sicherungsautomaten		-5F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H2, -4H4			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-4H3			
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-2K1, -3K1, -4K3, -3K2, -4K2, -4K1			
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-5N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
1	M20			Kabelverschraubung		-5V1			
2	M25			Kabelverschraubung		-1W1, -2W1			
9	M16			Kabelverschraubung		-3W1, -6V1, -2W2, -2W4, -5V2, -3W2			
						-6W1, -4W1, -2W3			
5	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X3			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
				Datum	08.07.13		EFU1B04v6 Baugrösse 4 mit Verdichter HGX34e-380-4SA Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				EFU1B04v6
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

[illegible]