


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlage: Heizen-Kühlen Befeuchten-Entfeuchten Klimasteuerung					_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!				
Firma: Witzmann									
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN							
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 380x280x130 - RAL 7035 IP54 1t. EVU nein unten links	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:		— schwarz — hellblau - - - gelb/grün - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange				
Blattverzeichnis									
000 Deckblatt			001 Netzanschluß						
				Datum 01.07.13					Zeichn.Nr.:
				Bearb. Hattinger					183/13
				Gepr.					Blatt 0
Zust. Änderung Datum Name Norm				Deckblatt					von 1 Bl.





			Datum	01.07.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Heizen-Kühlen Befeuchten-Entfeuchten
Klimasteuerung
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:
183/13
Blatt 1
von 1 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		C10/1N				Sicherungsautomaten				-1F1									
1		R20-20_230				Kleinschutz				-1K1									
1		380x280x130				Wandschrank IP 55				-0N1									
1						Dixell XH260V				-1N1									
1		LTS20 EHN1 A3				Hauptschalter				-1Q1									
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-1S1									
3		M20				Kabelverschraubung				-1W2, -1W1, -1W4									
4		M16				Kabelverschraubung				-1W3, -1W7, -1W5, -1W6									
13		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X1, -X2									
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
8		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X1, -X2									