

Anlage:  
**Stufenschaltwerk**  
 Pez

Firma:  
**Rech**


SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRÄHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 270x340x140 (BxHxT) - (H) RAL 7035 IP54 lt. EVU nein (BxH) unten rechts	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau — gelb/grün - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange

**\_ !! A C H T U N G !! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

## Blattverzeichnis

000 Deckblatt	001 XC440D
---------------	------------




Datum	02.04.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



Stufenschaltwerk  
Pez  
XC440D

Zeichn.Nr.:	095/14
Blatt 1	von 1 Bl.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge					
3	Signalleuchte grün	Signalglühlampe grün				-1H3, -1H2, -1H1					
3	R20-20_230	Kleinschütz				-1K2, -1K1, -1K3					
1	270x340x140	Wandschrank IP 55				-0N1					
1		Dixell XC440D 230Vac				-1N1					
2	M20	Kabelverschraubung				-1W1, -1W2					
10	Klemme 2,5 grau	Klemme L				-X1, -X1, -X2					
2	Klemme 2,5 blau	Klemme N				-X1, -X1					
3	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme				-X2, -X1, -X1					
			Datum	02.04.14							Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.	 Stufenschaltwerk Pez Materialliste						095/14
			Gepf.								Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm							von 1 Bl.