

Anlage:

NK-Verbund

OKAY Krems

Firma:

Kühl- und Laden

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x800x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz	
NEUTRALLEITER:		hellblau	
SCHUTZLEITER:		gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	
GND, DDC:		blau-weiß	
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün	
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	
FREMDSPANNUNG:		orange	

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

```
000  Deckblatt
001  Netzanschluß
002  Verbund Verdichter 1
```

003	Verbund Verdichter 2
004	Verbund Verdichter 3
005	Niederdruckschalter Verbund

006	Ölsumpfheizungen	Verbund
007	XC650CX	Verbundsteuerung
008	Kondensatorlüfter	

[illegible]



				Datum	22.11.23
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



**ELEKTRO
ANLAGENBAU**

NK-Verbund
OKAY Krems

XC650CX Verbundsteuerung

	Zeichn.Nr. :
	074/23
	Blatt 7
	von 8 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1						Dixell XC650CX 12Vac/dc				-7N1									
1						Dixell Trafo 230Vac 12Vac				-7T1									
1		C13/3				Sicherungsautomaten				-8F1									
4		C6/1N				Sicherungsautomaten				-7F1, -6F1, -2F2, -8F2									
3		DILM12-10(230V50HZ)				Schütz				-2K2, -4K2, -3K2									
4		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-4N1, -3N1, -2N1, -8N1									
3		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-8K1									
12		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X2, -X1									
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
3		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
27		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X1									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 6 grau				Klemme L				-X1									
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
3		M10HEU1				Umschalter 1pol. 1-0-2				-2S1, -3S1, -4S1									
7		M16				Kabelverschraubung				-5W1, -4W2, -2W2, -6W3, -3W2, -7W1									
										-6W1									
6		M20				Kabelverschraubung				-2W1, -4W1, -8W2, -8W1, -3W1, -6W2									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
3		NHI-E-11-PKZ0				Normalhilfsschalter													
3		PKZMO-10				Motorschutzschalter				-2F1, -3F1, -4F1									
7		Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig				-2K1, -5K2, -7K3, -4K1, -7K1, -3K1									
										-7K2									
1		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-5K1									
3		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1, -3H1, -4H1									
4		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2, -4H2, -5H1, -3H2									
7		Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig													
1		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		WS 6830 B=600 H=800 T=300				Wandschrank IP 55				-0N1									
				Datum	22.11.23	 NK-Verbund OKAY Krems Materialliste												Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.													074/23	
				Gepr.														Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm								von 1 B1.							