

				Datum	20.08.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Kühlung Cafeteria Mensa WU <b>Verdichter</b>	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			279/13	
				Gepr.				Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 5	Bl.
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	










0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -1F2			
1	PKZMO-2,5			Motorschutzschalter		-2F1			
1	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-2F2			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F1, -5F3, -5F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-4H3			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H4, -4H2			
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-2K1, -4K3, -4K2, -3K1, -3K2, -4K1			
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-5Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
5	M20			Kabelverschraubung		-1W1, -5W2, -5W1, -5W3, -2W1			
7	M16			Kabelverschraubung		-3W1, -3W2, -2W4, -2W3, -2W2, -4W1			
						-2W5			
7	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1			
26	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1			

				Datum	20.08.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Kühlung Cafeteria Mensa WU <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				279/13	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.