




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
41	-11M1	-11W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Kopfkühler Verdichter Schocker				
42	-11B2	-11W3	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Abgang Schockkühler				
43	-11B3	-11W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Steuerung Schockkühler				
44	-12M1	-12W1	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	Netzanschluß Hauptpumpe 1				
45	-12M2	-12W2	YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16	3	Steuerung Hauptpumpe 1				
46	-12B1	-12W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Störmeldung Hauptpumpe 1				
47	-12M3	-12W4	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	Netzanschluß Hauptpumpe 2				
48	-12M4	-12W5	YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16	3	Störmeldung Hauptpumpe 2				
49	-12B2	-12W6	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Störmeldung Hauptpumpe 2				
50	-14Y1	-14W1	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	Mischventil WRG				
51	-14B2	-14W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Fühler 1 WRG				
52	-14B3	-14W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Fühler 2 WRG				
53	-15B1	-15W1	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Abgang Ventilator Rückkühler				
54	-15B2	-15W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Störmeldung Ventilator Rückkühler				
55	-16M1	-16W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abgang Kühlschränk 1				
56	-16M2	-16W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abgang Kühlschränk 2				
57	-16M3	-16W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abgang Kühlschränk 3				
58	-16M4	-16W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abgang Kühlwanne Speisesaal				
59	-17B1	-17W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Abtaufühler KR-Nachtanlieferung				
60	-17B2	-17W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler KR-Nachtanlieferung				
61	-17Y1	-17W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Magnetventil KR-Nachtanlieferung				
62	-17M1	-17W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ventilator KR-Nachtanlieferung				
63	-17M2	-17W5	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Zeit-Taster Aus KR-Nachtanlieferung				
64	-17B3	-17W6	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Abtau heizung KR-Nachtanlieferung				
65	-18B1	-18W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Abtaufühler Tageslager				
66	-18B2	-18W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Tageslager				
67	-18Y1	-18W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Magnetventil Tageslager				
68	-18M1	-18W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ventilator Tageslager				
69	-18M2	-18W5	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Zeit-Taster Aus Tageslager				
70	-19B1	-19W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Abtaufühler Fleischkühlraum				
71	-19B2	-19W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Fleischkühlraum				
72	-19Y1	-19W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Magnetventil Fleischkühlraum				
73	-19M1	-19W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ventilator Fleischkühlraum				
74	-19M2	-19W5	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Zeit-Taster Aus Fleischkühlraum				
75	-19B3	-19W6	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Abtau heizung Fleischkühlraum				
76	-20B1	-20W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Abtaufühler Getränkelager				
77	-20B2	-20W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Getränkelager				
78	-20Y1	-20W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Magnetventil Getränkelager				
79	-20M1	-20W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Ventilator Getränkelager				
80	-20M2	-20W5	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	Zeit-Taster Aus Getränkelager				

				Datum	10.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbekälte		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Bad Tatzmannsdorf		106/14
				Gepr.			Kabelliste		Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				Power Electronic A1000-18A		-5B1				
1				EMV-Filter		-5B2				
1	Trovis 6493			Kompaktregler		-14B1				
3	TYTAN 3x25A			TYTAN 3polig		-1F4, -1F3, -1F2				
2	TYTAN 3x35A			TYTAN 3polig		-1F5, -1F1				
4	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-7F1, -5F1, -3F1, -4F1				
6	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
2	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-10F1, -10F2				
1	C13/3N			Sicherungsautomaten		-11F1				
2	C6/3			Sicherungsautomaten		-12F2, -12F1				
11	C6/3N			Sicherungsautomaten		-17F2, -23F2, -22F2, -24F2, -26F2, -9F2				
						-15F1, -19F2, -27F2, -21F2, -25F2				
22	C6/1N			Sicherungsautomaten		-24F1, -22F1, -16F1, -16F4, -7F2, -16F3				
						-26F1, -20F1, -18F1, -19F1, -30F1				
						-21F1, -6F1, -2F1, -17F1, -27F1, -25F1				
						-12F3, -16F2, -10F3, -23F1, -9F1				
6	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-8H1, -13H1, -13H3, -3H1, -4H1, -11H1				
12	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-13H2, -15H1, -8H2, -29H1, -5H1, -3H2				
						-29H2, -29H3, -2H1, -13H4, -11H2, -4H2				
6	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein						
5	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-7K4, -4K3, -3K3, -3K4, -4K4				
22	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig						
4	TM16+/E/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-11K1, -7K3, -2K4, -11K4				
2	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-11K2, -11K3				
13	TM16+/R/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-18K1, -22K2, -21K2, -20K1, -19K2				
						-25K2, -26K2, -2K3, -23K2, -9K2, -24K2				
						-27K2, -17K2				
10	R25-40_230			Kleinschütz		-19K1, -24K1, -27K1, -22K1, -21K1				
						-25K1, -26K1, -9K1, -17K1, -23K1				
3	Sockel 2polig			Sockel für Minitur Relais 2polig						
3	Relais2polig230VAC			Miniatur - Relais 2polig		-29K2, -29K1, -29K3				
22	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-30K1, -5K1, -4K2, -2K1, -3K1, -2K2				
						-5K2, -4K1, -3K2, -13K2, -7K5, -10K3				
			Datum	10.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU		Gewerbekälte Bad Tatzmannsdorf Materialliste		Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hättinger F.	106/14						
		Gepr.		Blatt 1						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 3 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
							-13K1, -12K3, -7K2, -12K2, -12K1, -10K1		
							-15K1, -7K1, -10K2, -12K4		
1				Schaltschrankventilator			-6M1		
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55			-0N1		
7	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied			-4N2, -7N1, -4N1, -3N2, -11N2, -3N1		
							-11N1		
12				Dixell XR170C 12Vac/dc			-22N1, -19N1, -27N1, -18N1, -23N1, -9N1		
							-25N1, -26N1, -24N1, -20N1, -21N1		
							-17N1		
1				Dixell XJA50D			-28N1		
1				Dixell XJA50D SLAVE			-28N2		
1				Dixell XJP60D -5COP3			-29N1		
1				Thermostat			-6P1		
1	TEXPRO371			Schaltuhr			-13P1		
1	PN1-100			Hauptschalter			-1Q1		
1	dRCM-40/4/003-U+			FI für Überlast bis 63A			-1Q2		
3	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter			-1Q5, -1Q4, -1Q3		
1	PFIM-63/4/003-G			FI 63A			-1Q6		
1	ST42			Stu.schalter 2pol. 1-2-3-4			-13S1		
15	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1			-19S1, -10S1, -17S1, -9S1, -7S1, -20S1		
							-18S1, -26S1, -22S1, -24S1, -25S1		
							-21S1, -23S1, -27S1, -2S1		
12				Dixell Trafo 230Vac 12Vac			-27T1, -26T1, -19T1, -22T1, -18T1		
							-23T1, -17T1, -25T1, -9T1, -21T1, -20T1		
							-24T1		
1	M40			Kabelverschraubung			-1W1		
85	M16			Kabelverschraubung			-9W2, -26W1, -27W3, -27W2, -9W1, -27W1		
							-29W1, -27W5, -26W5, -8W1, -29W3, -3W2		
							-25W5, -3W3, -3W4, -6W1, -17W1, -22W2		
							-26W3, -12W3, -2W1, -30W6, -30W5, -30W4		
							-10W6, -10W5, -10W4, -10W3, -30W3		
							-14W3, -12W2, -29W2, -9W7, -30W1, -12W5		
							-12W6, -9W4, -29W5, -29W4, -17W2, -14W2		

				Datum	10.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbekälte Bad Tatzmannsdorf Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				106/14	
			Gepr.					Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3	Bl.

