




















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Power Electronic A1000-18A		-5B1			
1				EMV-Filter		-5B2			
1	C16/3N			Sicherungsautomaten		-1F1			
3	PKZM0-10			Motorschutzschalter		-4F1, -3F1, -5F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	C6/1N			Sicherungsautomaten		-7F1, -7F2, -6F1, -2F1			
2	Signalleuchte grün			Signalglühlampe grün		-4H1, -3H1			
4	Signalleuchte rot			Signalglühlampe rot		-5H1, -2H1, -3H2, -4H2			
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -2K2, -5K2, -5K1, -4K1, -3K1			
1	TM16+/R/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-2K3			
1	TM16+/E/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-2K4			
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
4	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -4K2, -4K3, -3K2			
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
2	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-7K1, -7K2			
1				Schaltschrankventilator		-6M1			
1	WS 6130 B=600 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
4	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-4N1, -3N2, -3N1, -4N2			
1				Thermostat		-6P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1			
11	M16			Kabelverschraubung		-4W4, -2W2, -2W1, -3W3, -4W2, -4W3			
						-3W2, -3W4, -6W3, -5W1, -6W1			
12	M20			Kabelverschraubung		-7W4, -1W2, -1W1, -7W5, -4W1, -7W3			
						-6W4, -7W1, -3W1, -7W2, -6W2, -7W6			
20	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
12	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
44	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2			

				Datum	24.06.14	 <b>ELEKTRO ANLAGENBAU</b>	Verbundsteuerung Octapharme  <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				158/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.